

**Název
zadavatele:** Město Kopřivnice
Sídlo: Štefánikova 1163/12
74221 Kopřivnice
IČO: 00298077

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

analogicky podle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„Oprava komunikací na hřbitově a na ulici Pod Bílou horou v Kopřivnici“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P25V00000071**“

Dne 8.10.2025 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Oprava komunikací na hřbitově a na ulici Pod Bílou horou v Kopřivnici“ prostřednictvím elektronického nástroje EZAK žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

DOTAZ Č. 1:

V soupisu prací, stavební části „Oprava komunikací na hřbitově“ je v objektu B - Komunikace, níže uvedená položka č. 3 týkající se skladby vozovky z asfaltového betonu. V soupisu prací a v řezech je tato vrstva z ACO 16, ale v TZ ve skladbě konstrukcí vozovky je tato vrstva z ACL 16.

Oprava komunikací na hřbitově

pol. č. 3: 577155111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 1 233,000 m²

Žádáme zadavatele o objasnění, jak danou položku nacenit. Zda má být naceněno ACO 16 nebo ACL 16.

DOTAZ Č. 2:

V soupisu prací, stavební části „Oprava MK pod Bílou horou“ jsou v objektu SO 02 Komunikace, níže uvedené položky č. 20 a 21 týkající se skladby vozovky z asfaltového betonu. Vrstva z asfaltového betonu, pol. č. 21, je v soupisu prací z ACL 16, tl. 60 mm, v řezech je z ACL 16, tl. 50 mm a v TZ ve skladbě konstrukcí vozovky je tato vrstva z ACO 16, t. 50 mm.

Dále je u položky č. 20 v soupisu prací uvedena tloušťka vrstvy 50 mm, ale v TZ ve skladbě konstrukcí vozovky a v řezech je tato vrstva v tloušťce 40 mm.

Oprava MK pod Bílou horou

pol. č. 20: 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu 1 829,000 m²

pol. č. 21: 577155122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu 1 829,000 m²

Žádáme zadavatele o objasnění, jak dané položky nacenit. Zda má být u pol. č. 21 naceněno ACO 16 nebo ACL 16 a jaké mají mít obě vrstvy tloušťky.

Zadavatel poskytuje analogicky podle ust. § 98 Zákona toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek:

ODPOVĚĎ NA DOTAZ Č. 1:

Zhotovitel nacení ACL 16

ODPOVĚĎ NA DOTAZ Č. 2:

pol. č. 20: ACO 11+ v tloušťce 40 mm

pol. č. 21: ACL 16 v tloušťce 60 mm

Uvedené upřesnění nemá vliv na posun termínu pro podání nabídek.

V Kopřivnici dne 09.10.2025

Ing. Magda Šebestová, vedoucí oddělení technické správy, v.r.