



POZNÁMKA:  
Všechny volně vedené rozvody technických zařízení (zdravotní instalace, elektroinstalace, topení apod.) budou v místech průstupů požárně dělícími konstrukcemi utěsněny protipožárními upěvkami v souladu s čl. 6.2 ČSN 73 0810 na požadovanou požární odolnost požárně dělících konstrukcí pro přilehlý požární úsek

#### LEGENDA ZAŘÍZENÍ

4 PODRUŽNÉ MĚŘENÍ SV+TV PRO BJ V NICE S DVÍŘKY  
4xKU 20 S VYP. + 2xVODOMĚR DN15 S DÁLKOVÝM ODPŮČTEM  
+ 2xZPĚTNÁ Klapka DN20

HYDRANT D25 S TVAROVÉ STÁLLOU HADICI 30 m;  
SKŘÍŇ 700x700x210 mm, LAKOVANÁ ČERVENÁ, DVEŘE PLNÉ

#### LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

U - umyvadlo ( 2x rohový ventil DN15 + stojánková baterie )  
D - dřez ( 2x rohový ventil DN15 + stojánková baterie idřezová )  
MN- myčka ( 1x rohový ventil DN20 + podomítková zápachová uzávěrka DN50)  
K - klozet závěsný ( záv. modul+misa+sedátko+tláčtko )  
S - sprcha ( páková baterie nástěnná s příslušenstvím + sprchová vanička + zástěna s dveřmi )  
V - vana ( páková baterie nástěnná s příslušenstvím + sysfon samočistící DN50 )  
PR- pračka ( 1x rohový ventil DN20 + podomítková zápachová uzávěrka DN50)  
VI - výlevka odpad DN50 ( 1x rohový ventil DN15 + nádržka horní + nástěnná baterie páková )  
VZT - zápachová uzávěrka DN32 pro odvod kondenzátu, podomítková

#### LEGENDA POTRUBÍ

POŽÁRNÍ VODA - POZINK - IZOLACE  
STUDENÁ VODA - PPR - IZOLACE  
TEPLÁ VODA - PPR - IZOLACE  
CIRKULACE - PPR - IZOLACE  
VNITRNÍ PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ - HT, STUPAČKY S ÚTLUMEM HLUKU  
ODPADNÍ POTRUBÍ - HT (VEDENO POD STROPEM) S ÚTLUMEM HLUKU  
DEŠŤOVÉ POTRUBÍ - HT (VEDENO POD STROPEM) STUPAČKY S ÚTLUMEM HLUKU



LAPLAN

LAPLAN a.s., Cejl 504/38, 602 00 Brno  
IČO: 292 01 691, laplan.cz  
ID datové schránky: 19umfsq

0,000 = 333,67 m n. m. - B.p.v.

#### Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty

Název stavby		Ing. Marián Varjú	
Mesto		Projektant HP	
Husova 340/2, 742 21 Kopřivnice		Ing. Petr Poláček	
Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 74221 Kopřivnice		Výpracov	
Stavebník		Ing. Petr Poláček	
SO.01 - bytový dům		Odpovědný projektant	
Stavební objekt			
D.1.4.2-Zdravotně technické instalace			
Část dokumentace			
povolení			
Stupeň dokumentace			
PŮDORYS 1.NP		1:50	8*A4
Název výkresu		Metri	Forma
02	00	2/2025	mm 30_2411
Číslo výkresu	Revize	Datum	Kotováno Číslo zakázky Sada