


LEGENDA ZNAČEK POŽÁRNÍ OCHRANY

N1.01/N8-III.	Požární úsek, stupeň požární bezpečnosti	36 →	Směr úniku, počet unikajících osob	△	Přenosný hasicí přístroj
REI 60 DP1	Hranice požárního úseku	A _P	Přirozené větrání ČCHÚC, otvory o ploše nejméně 1,5 m ² na každém podlaží	TS	Total stop
→	Požární odolnost stavební konstrukce	B _{25x}	Nucené větrání CHÚC B, 25násobná výměna vzduchu za 1 hod.	ADS	Autonomní detekce a signalizace podle ČSN EN 14604
	Východ na volné prostranství, počet unikajících osob	⊗	Nouzové osvětlení	H ₁₉	Vnitřní odběrní místo - hadicový systém s tvarové stálou hadicí DN 19 mm
		PK	Panikové kování podle ČSN EN 179		

ASŘ


REVIZE			
Index	Datum	Změna	Jméno

SCHÉMA OBJEKTU



± 0,000= m.n.m Bpv

ORIENTACE SCHÉMATU



<div> QUALITY GROUP</div>		Projekty Realizace Projektový management info@qualitygroup.cz www.qualitygroup.cz STAVTE CHYTŘE				
STAVBA <div>Přestavba ZŠ Náměstí na knihovnu</div>						
MÍSTO STAVBY č.p.340 (ul.Štramberská) Kopřivnice 742 21		K.Ú.: Kopřivnice [669393] OKRES: Nový Jičín KRAJ: Moravskoslezský kraj				
GENERÁLNÍ PROJEKTANT Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno IČ: 08879737, DS: yuvn5s8		AUTORIZACE				
PROJEKČNÍ TÝM Vedoucí projektu: Ing. Jana Řežábková HIP: Ing. Tomáš Pulkrábek, Ing. Jiří Šoltés Zpracovatel odborné části: Ing. Ondřej Valčík, Ing. Vojtěch Vaníček Zodpovědný projektant: Ing. Ondřej Valčík Architekt:		Č. SMLOUVY INVESTORA xxx				
STAVEBNÍK - INVESTOR město Kopřivnice Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice		Č. SMLOUVY PROJEKTANTA P-24-006-000				
OBJEKT D.101 ODBOBNÁ ČÁST D1.3 Požární bezpečnostní řešení		DATUM 09/2024 MĚŘÍTKO 1:150				
NÁZEV DOKUMENTU Půdorys 1.NP						
KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU						
stavba	stupeň	část	výkres	profese	název dokumentu	revize
KKO	DSP	D1.3	D1.3.2	ASŘ		00