

MĚSTO KOPŘIVNICE

ŠTEFÁNIKOVA 1163, 742 21 KOPŘIVNICE

zastoupené SLUMEKO, s.r.o. Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice

č.j. 231/2024/TU
Vyřizuje: Lumír Kvita (osvětlení)
Martin Ermis (kanalizace)

tel.: 737 373 058, lumir.kvita@slumeko.cz
tel.: 731 450 280, martin.ermis@slumeko.cz

Quality Group s.r.o.
Příkop 843/4
602 00 Brno

Kopřivnice dne 25. 11. 2024

Vyjádření k akci: “Přestavba ZŠ Náměstí na knihovnu“

Správa místních komunikací:

Vodovodní přípojka dotčení komunikace vedle parkoviště. SPECIFIKOVAT TEXT

Správa veřejného osvětlení:

Podle přiložené projektové dokumentace **dojde** k dotčení veřejného osvětlení ve správě SLUMEKO s.r.o., Kopřivnice.

K dotčení dojde v místě křížení zemního vedení s novou vodovodní přípojkou.

Souhlasíme s přiloženou projektovou dokumentací při splnění následujících podmínek:

- Před zahájením zemních prací musí být provedeno **vytýčení podzemního kabelu** veřejného osvětlení v místě samém, které provádí SLUMEKO s.r.o. Kopřivnice, objednávka: Lumír Kvita, tel: 737 373 058
- Při zemních pracích do 1m po každé straně vytyčeného kabelu nepoužívat mechanizovaných prostředků.
- V případě odkrytí podzemního kabelu uvědomit ihned správce veřejného osvětlení SLUMEKO, s.r.o. - Socha Jiří tel: 731 450 276.
- Fyzická kontrola neporušeného kabelu (správcem VO) před zásypem musí být potvrzena ve stavebním deníku.
- Před záhozem kabelu zeminou musí být po celé délce odkrytý kabel obsypán pískovou vrstvou 20cm pod a nad kabelem a zakryt ochrannou folií.
- Po ukončení stavby musí být předáno firmě SLUMEKO s.r.o., zaměření místa do GIS s průběhem nových sítí v digitální podobě.
- Výkopové práce nesmí být prováděny blíže než **jeden metr** od vnější hrany betonové patky sloupu VO
- Souběžně lze položit nové podzemní vedení ve vzdálenosti od hrany kabelu **nejblíže 50cm**
- V případě křížení s kabelem veřejného osvětlení musí být nově položený kabel uložen v **plastové chrániče**.

Správa městských kanalizací:

Podle přiložené PD nedojde k dotčení kanalizace v naší správě. V okolí objektu se nachází pouze odvodnění MK pomocí uličních vpustí, které nebudou přestavbou dotčeny. Kanalizace v daném území je ve správě SMVaK.

Platnost vyjádření: 24 měsíců

S pozdravem

IČO: 25376021
DIČ: CZ 25376021

Bank.spojení: KB Kopřivnice
číslo účtu: 9516410247/0100

Ing. Jiří Kozubík
jednatel

Na vědomí: MÚ - odbor majetku města Kopřivnice
Příloha: koordinální situční výkres 03, 10/2024

IČO: 25376021
DIČ: CZ 25376021

Bank.spojení: KB Kopřivnice
číslo účtu: 9516410247/0100

Telefon : 556 802 100
Fax : 556 802 102