



Šárka Skoupá <koordinator.qualitygroup@gmail.com>

Žádost o stanovisko k PD pro povolení záměru 'Přestavba ZŠ Náměstí na knihovnu – projektová dokumentace'

Igor Kocurek <igor.kocurek@teplokoprivnice.cz>

28. listopadu 2024 v 10:37

Komu: sarka.skoupa@qualitygroup.cz

Kopie: Jan Klosík <jan.klosik@teplokoprivnice.cz>

Dobrý den,
omlouvám se, že jsme vyjádření nezaslali dříve, ale snažili jsme se získat stanovisko investora kdo bude v cílovém stavu provozovatel výměňkové stanice umístěné v sousedním objektu. Vzhledem k tomu, že jsme do současné doby informaci o finálním stavu nezískali, předpokládáme, že naše role v obou projektech spočívá pouze v dodání měřiče tepla na vstupu do výměňkové stanice umístěné v sousedním objektu. Na základě uvedených skutečností se necítíme být kompetentní se k projektu 'Přestavba ZŠ Náměstí na knihovnu – projektová dokumentace' vyjadřovat z pohledu dodavatele tepla společnosti TEPLO Koprivnice s.r.o. Naše vyjádření ze dne 3.6.2024 obsahuje obecné podmínky vztahující se k tepelným sítím, ale v případě 'Přestavba ZŠ Náměstí na knihovnu – projektová dokumentace' se jedná o sekundární dodávku tepla z výměňkové stanice, nikoliv o dodávku přímo z CZT.

Minimálně však doporučujeme v rámci stavby 'Přestavba ZŠ Náměstí na knihovnu – projektová dokumentace' řešit osazení podružného měření tepla, aby se mohly objektivně rozdělit náklady spojené s dodávkou tepla obou objektů.

S pozdravem

Ing. Igor Kocurek

jednatel společnosti

 **TEPLO Koprivnice s.r.o.**

Štefánikova 1163

742 21 Koprivnice

e-mail: igor.kocurek@teplokoprivnice.cz

----- Forwarded message -----

Od: **Šárka Skoupá** <sarka.skoupa@qualitygroup.cz>

Date: pá 25. 10. 2024 19:18

Subject: Žádost o stanovisko k PD pro povolení záměru 'Přestavba ZŠ Náměstí na knihovnu – projektová dokumentace'

To: <jan.klosik@teplokoprivnice.cz>

Cc: <teplo@teplokoprivnice.cz>

Dobrý den,

žádáme Vás o stanovisko k projektové dokumentaci pro povolení záměru stavby 'Přestavba ZŠ Náměstí na knihovnu – projektová dokumentace'.

K předmětné stavbě bylo Vaší společností vydáno vyjádření o existenci sítí e-mailem ze dne 3. 6. 2024.

Stavba řeší přestavbu stávající základní školy na knihovnu, většina prací se odehrává uvnitř objektu.

Vytápění objektu bude řešeno pomocí výměňkové stanice, která bude napojena na SZTE. Celkový výkon výměňkové stanice je 200 kW. Je určena pouze pro vytápění objektu. Výměňková stanice je řešena jako samostatný projekt, který je součástí rekonstrukce sousedního objektu a řešeného objektu.

Přílohou přikládáme Koordinační situaci stavby C.3 a Souhrnnou technickou zprávu a projekt ústředního vytápění.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo připomínek nás prosím neváhejte kontaktovat.

Mgr. Šárka Skoupá

Koordinátor zakázek

Quality Group

Sídlo: Quality Group s.r.o. | Příkop 843/4, 602 00 Brno

Kancelář: Brněnská 1027, 665 01 Rosice

+420 739 349 862 | sarka.skoupa@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz



Neobsahuje žádné viry. www.avg.com