



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.: 36206/2026/VeCh
SPIS. ZN.: PRAV-3924/2026
VYŘIZUJE / ÚTVAR: Mgr. Veronika Chromíková / PRAV
TELEFON: 556 879 749
E-MAIL: veronika.chromikova@koprivnice.cz
DATUM: 20.04.2026

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 5

Název zakázky:	Stavební úpravy školní kuchyně a společných prostor ZŠ Dr. Milady Horákové, Kopřivnice
Zadavatel:	Město Kopřivnice sídlem Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka zadávaná ve otevřeném řízení
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.koprivnice.cz/

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

Dotaz č. 1:

- Pol. č. 1 Nový přívod NN ks 1x

Zadavatel v předchozím vysvětlení uvedl, že uchazeč nacení 1 ks a bude se čerpat dle potřeby nebo dohody (na základě této jednotkové ceny). Tento postup plně respektujeme. Pro stanovení této jednotkové ceny za „1 ks“ je však nezbytné znát jeho přesnou technickou specifikaci. Žádáme proto o definici, co přesně tento 1 referenční kus obsahuje (např. zda se jedná o 1 běžný metr konkrétního typu kabelu včetně způsobu uložení, nebo o jiný definovaný rozsah). Bez této specifikace nelze jednotkovou cenu objektivně stanovit

Odpověď č. 1:

Jedná se o nový přívod CYKY J4x240 v délce 10 m dle PD, výkres D.1.4.4.08.

Dotaz č. 2:

- Pol. č. 1 Přípojka NN - zařízení školy

U této položky ve výkazu zcela chybí měrná jednotka. Obdobně jako u předchozích položek navíc žádáme o přesnou technickou specifikaci, co má tato položka přesně

obsahovat. Pro stanovení objektivní a porovnatelné ceny potřebujeme znát detailní rozsah prací a materiálu (např. délku a typ vedení, způsob uložení, rozsah souvisejících zemních prací a zapojení). Bez doplnění měrné jednotky a specifikace rozsahu nelze položku transparentně nacenit.

Odpověď č. 2:

Jedná se o administrativní vyřízení připojení dle podepsaných smluv o připojení ze strany ZŠ Milady Horákové na rozšíření stávajících přípojek.

Dotaz č. 3:

- Pol. č. 14 Rozdělení vývodů ks 1x

Položka je uvedena pouze jako 1 ks s nejasným popisem „Rozdělení vývodů“. Pro korektní nacenění materiálu a montáže žádáme zadavatele o přesnou technickou specifikaci, co přesně tento úkon obnáší. Konkrétně prosíme o informaci, do kolika vývodů se stávající vedení rozděluje, jaká je předpokládaná celková metráž a typ kabelů, a jaký další elektromateriál (např. instalační krabice, svorkovnice, chráničky) je nutné do této položky zahrnout. Bez těchto detailů není možné stanovit reálnou a objektivní jednotkovou cenu.

Odpověď č. 3:

Jedná se o rozdělení připojení dle výkresu D.1.4.4.10.a

Dotaz č. 4

- Pol. č. 16 Výměna elektroměrové rozvodnice ks 1x

U této položky zcela chybí technická specifikace pro novou elektroměrovou rozvodnici. Pro korektní nacenění materiálu a samotné výměny žádáme zadavatele o dodání detailní specifikace (požadovaný typ, rozměry, přesné vyzbrojení/náplň rozvodnice), případně o konkrétní odkaz do projektové dokumentace. Bez těchto informací nelze určit, o jakou rozvodnici se jedná, a položku tak není možné objektivně ocenit.

Odpověď č. 4:

Položka je specifikována výkresovou dokumentací. Jedná se o výkres D.1.4.4. 10.a, kde je specifikováno zapojení. V příloženém rozpočtu je doplněn popis skříně a její krytí.

Dotaz č. 5

- Pol. č. 50 Světelný vývod pro venkovní svítidlo ks 1x

Položka je uvedena jako 1 ks, přičemž se má dle předchozího vysvětlení zadavatele jednat o stanovení jednotkové referenční ceny pro čerpání dle potřeby. Pro korektní ocenění tohoto kusu však chybí definice jeho obsahu. Žádáme zadavatele o specifikaci, jaká průměrná délka kabeláže (v metrech) má být pro jeden tento vývod uvažována a zakalkulována. Dále žádáme o doplnění typu požadovaného kabelu a způsobu jeho

uložení (např. uložení v zemi v chráničce, nebo vedení po fasádě). Bez zadání těchto parametrů nelze cenu za jeden vývod transparentně a srovnatelně stanovit.

Odpověď č. 5:

Jedná se o připojení dle D.1.4.4.09, Kabel CYKY J3x2,5, veden na stříšce, uložit do chráničky odolné UV záření, 30 bm.

Dotaz č. 6:

- Pol. č. 30 Ostatní elektrické propojení bm 20,00

Položka v oddílu vytápění je popsána zcela obecně jako „Ostatní elektrické propojení“. Pro správné nacenění žádáme zadavatele o přesnou specifikaci požadovaného materiálu a montáže. O jaký konkrétní typ kabeláže se jedná (např. silový, ovládací, nebo datový kabel k prvkům vytápění)? Jaký je předpokládaný způsob uložení kabelu (např. v elektroinstalační liště, v chráničce pod omítkou, volně v podhledu)? Bez doplnění přesného typu kabelu a způsobu jeho vedení nelze položku objektivně a srovnatelně ocenit.

Odpověď č. 6:

Jedná se o drobná napojení související s prováděnými instalacemi. Uvažujte vedení CYKY J5x2,5 v uváděné délce.

Dotaz č. 7:

- Pol. č. 31 Programové doplnění v řídicím systému základní školy ks 1,00

Položka je definována pouze jako 1 ks s velmi obecným popisem. Pro objektivní nacenění programátorských prací žádáme zadavatele o přesnou specifikaci. O jaký konkrétní řídicí systém se jedná (výrobce, typ, aktuální verze softwaru)? Bude k programování nutná součinnost se stávajícím správcem systému? A jaký je přesný rozsah požadovaného doplnění. Bez znalosti konkrétního systému a časové náročnosti požadovaných úprav nelze tuto položku transparentně nacenit.

Odpověď č. 7:

Stávající řízení je realizováno vzdálenou správou EPC dle projektu EVČ Pardubice. Správu, rozšíření či opravu provádí společnost DOMAT. Je nutné zajistit přepojení a přeprogramování uvedeného počtu kusů koncových prvků, a to buď ve spolupráci s touto společností nebo zajistit kompatibilní systém.

Dotaz č. 8:

- Pol. č. 5 Připojení radiátorů na otopnou soustavu

U této položky ve výkazu výměr zcela chybí měrná jednotka i celkové množství. Pro možnost nacenění montážních prací a připojovacího materiálu žádáme zadavatele o doplnění těchto chybějících údajů. Bez specifikace množství nelze položku ocenit.

Odpověď č. 8:

Tato položka se nevyplňuje, nemá ani součtovou hodnotu. Je to označení oddílu.

Dotaz č. 9:

- Pol. č. 19 Programové doplnění v řídicím systému základní školy ks 1,00

Tato položka je obdobná jako výše dotazovaná položka (týkající se programového doplnění), pravděpodobně je určena pro druhý objekt či jinou část budovy. I zde platí, že definice formou 1 ks s obecným popisem neumožňuje objektivní nacenění. Žádáme zadavatele o specifikaci: O jaký konkrétní řídicí systém se v této části/objektu jedná? Je tento systém shodný se systémem z předchozí položky, nebo jde o odlišnou technologii (jiný výrobce, jiná verze)? Jaký je přesný rozsah požadovaného programového doplnění pro tento konkrétní případ? Bez těchto detailů nelze položku transparentně a srovnatelně ocenit.

Odpověď č. 9:

Stávající řízení je realizováno vzdálenou správou EPC dle projektu EVČ Pardubice. Správu, rozšíření či opravu provádí společnost DOMAT. Je nutné zajistit přepojení a přeprogramování uvedeného počtu kusů koncových prvků, a to buď ve spolupráci s touto společností nebo zajistit kompatibilní systém.

Přílohy:

Aktualizovaný soupis prací (položkový rozpočet)

Změna projektové dokumentace a soupisu prací:

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení. **Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být oceněný soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace;** v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení. Soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, je poskytnut současně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace.

Změna lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 28.4.2026 v 8:00 hod.

Způsob a místo podání nabídek, ani způsob a místo otevírání nabídek se nemění.

Za zadavatele

Mgr. Veronika Chromíková
vedoucí oddělení právního