


ZÁZEMÍ STADIONU



ŠEDÉ PLOCHY JSOU STŘECHY, ŘEŠENÉ V 1.ETAPĚ.

Okraj střech č.1 - Topné okruhy 1.1 a 1.2
Výkres č. 503

TECHNICKÉ NÁDVOŘÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

**Okraj střech č.2 - topné okruhy 1.3 a 1.4
JIŽ REALIZOVANÉ!**

Okraj střech č.4 - Topné okruhy 2.3 a 2.4
Výkres č. 506

Okraj střech č.3 - Topné okruhy 2.1 a 2.2
Výkres č. 505

SILNICE KE KOUPALIŠT

LEGENDA

VEDENÍ:

MÍSTA UKONČENÍ VZESTUPNÝCH VEDENÍ NAPÁJECÍCH KABELŮ Z 1.NF

MÍSTA UKONČENÍ VZESTUPNÝCH VEDENÍ OVLÁDACÍCH KABELŮ Z 1.N.

INSTALAČNÍ PŘÍSTROJE A JINÁ ZAŘÍZENÍ

PROSTOROVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO

VYHŘÍVANÝ OKAPOVÝ ŽLAB S OKAPOVÝMI SVODY A S JEJICH OČIŠŤOVÁNÍM

TECHNICKÉ ÚDAJE INSTALACE

Sít: 3PEN, AC 50Hz, 400/230V, TN-C-S


Prostředí: venkovní - nebezpečné - AB 8 dle ČSN 33 2000-3, ed. 3

Ochrana před úrazem elektrickým proudem: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41, ed. 2

Uložení elektrických vedení: v objektu v drátovém žlabu, na střechách v drátovém žlabu a pancéřových PH trubkách

Uzemnění a ochranné vodiče: dle ČSN 33 2000-5-54, ed. 4

Instalovaný příkon topných kabelů: 21 760W (22kW)

Projektant:  Petr Bill	Vypracoval: Petr Bill	Kreslil: Petr Bill	Výjisk: PETR BILL PROJEKTOVÁNÍ EL. ZAŘÍZENÍ IČO: 495 72 491 Fulnecko 109, 747 47 Hladké Životice tel.: 556 756 014, 604 206 881 info@el-bill-elektroprojekt.cz
Pověřená obec: Nový Jičín	Obecní úřad: Kopřivnice		
Stavebník: Město Kopřivnice			
Akce: ZIMNÍ STADIÓN - TOPNÉ KABELY (OKAPY, SVODY)			Účel: Provádění PD
Objekt: Kopřivnice, Wolkerova ulice - okruh ž. II			Datum: VII/2016
			Číslo zakázky: 008PB16
			Formát: A2
Obsah výkresu: Půdorys střech stadionu Umístění veřejných osvětlovacích zařízení			Měřítko: 1 : 200
			Číslo výkresu: 502

