





LEGENDA

- | | |
|---|---|
| | HROMOSVOD - JÍMACÍ VEDENÍ |
|  | HROMOSVOD - VNITŘNÍ VYROVNÁVACÍ VEDENÍ |
| | UZEMNĚNÍ - PÁSKOVÝ ZEMNIČ DO VÝKOPU HL. 0,8M |
|  | JTx JÍMACÍ TYČ VÝŠKY xm, POM - POMOCNÝ JÍMAČ 0,5M |
|  | SVOD č. Y |
|  | y |

POZNÁMKY:

LPS: 2, CHARAKTERISTICKÁ ROZTEČ SVODŮ 10M, POČET SVODŮ 26.

JÍMACÍ SOUSTAVA JE ŘEŠENÁ JÍMACÍMI TYČEMI Z MATERIÁLU ALMGSI, KOTVENÝMI DO BETONOVÝCH DÍLCŮ.

VODOROVNÉ JÍMACÍ VEDENÍ BUDE ŘEŠENO VODIČEM ALMGSI 8MM. VEŠKERÉ VODIVÉ ČÁSTI NA STŘEŠE DO VZDÁLENOSTI 0,5 M OD HROMOSVODU JE NUTNO PŘIPOJIT NA HROMOSVODNOU SOUSTAVU. VODOROVNÉ VEDENÍ BUDE UMÍSTĚNO NA PODPĚRÁCH S MAXIMÁLNÍ ROZTEČÍ 1M.

SVODY BUDOU VEDENY PŘÍZNANÉ PO FASÁDĚ. POKUD VYHOVÍ, LZE VYUŽÍT ROVNĚŽ KONSTRUKCE, COBY NÁHODNÉ SVODY (OKENNÍ RÁMY, SLOUPKY ATD..) SVODY NA ZKUŠEBNÍCH SVORKÁCH PŘECHÁZÍ NA VODIČ FEZN 10. SVODY JSOU NAD ZEMÍ MECHANICKY CHRÁNĚNY OCHRANNOU TRUBKOU (ÚHELNIKEM).

UZEMNĚNÍ SVODŮ BUDE ŘEŠENO TYPU A, ZEMNÍČÍMI TYČEMI, DESKAMI, PAPERKOVÝM ZEMNÍČEM.
POŽADOVANÁ HODNOTA UZEMNĚNÍ 10 OHM

VEŠKERÉ INSTALACE NA STŘEŠE BUDOU NA POTENCIÁLU HROMOSVODU, INSTALACE MIMO OCHRANNÝ PROSTOR JÍMAČÍ BUDOU VYBAVENY POMOCNÝMI JÍMAČI DLE AKTUÁLNÍ POTŘEBY (TÝKÁ SE ZEJMÉNA ODVĚTRÁNÍ HALY). JE NUTNÁ KOORDINACE PROFESÍ, ABY NEDOŠLO K INSTALACI ZAŘÍZENÍ PO ZHOVOVĚNÍ HROMOSVODU BEZ ADEKVÁTNÍ OCHRANY.

Profesní část: zařízení silnoproudou, bleskovsody - budova	
Projektant profesní části Jiří Chyla Zednická 953/4 708 00 Ostrava	Vypracoval: ing. Richard najman, Ph.D. Kontroloval Jiří Chyla

D. STAVEBNÍ ČÁST

VŠECHNY PRVKY BUDOU DOMĚŘENY NA STAVBĚ

ZODP.PROJEKTANT	ING. ANTONÍN PARYS AUTORIZOVANÝ INŽENÝR PRO POZEMNÍ STAVBY OBRÁNCŮ MÍRU 38 703 00 OSTRAVA 3	ING. ANTONÍN PARYS OBRÁNCŮ MÍRU 38 703 00 OSTRAVA - VÍTKOVICE	
PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY			
INVESTOR	MĚSTO KOPŘIVNICE, ŠTEFÁNIKOVA 1163, 742 21 KOPŘIVNICE	v.č. 1	
STAVBA ZIMNÍ STADION V KOPŘIVNICI- REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ		ZAKÁZKA č.	0/2017/00717
		DATUM	07/2017
VÝKRES PŮDORYS A ŘEZ - HROMOSVOD		FORMÁT	A 3
		MĚŘÍTKO	1:200