



LEGENDA MÍSTNOSTI:

ČÍSLO MÍSTNOSTI:	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA M ²	DRUH PODLAHY	ÚPRAVA POVRCHU
01	STÁVAJÍCÍ WC	5,66	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD
02	ŠATNA	14,94	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD
03	ŠATNA	19,30	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD
04	WC	1,04	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD

LEGENDA PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ

	Hlavní rozvaděč, plechový skříňový
	NOVÉ OSVĚTLENÍ – LED PB07, 150W, 24696 lm
	NOVÉ Zásuvky 230V, jednoduchá, dvojitá, IP 44
	NOVÝ Jednopolový vypínač 10A/250V č. "1"
	Střídavý přepínač s krytem 10 AX 250 V řazení "6"

Sít: 3PEN AC 50Hz 400/230V, systém TN – S
Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje
Základní ochrana: izolací živých částí, přepážkami a kryty.
Ochrana při poruše: ochranným pospojováním a automatickým odpojením v případě poruchy.
Doplňková ochrana: proudovými chrániči a doplňujícím ochranným pospojováním.

Tato dokumentace je určena pouze pro vydání společného rozhodnutí
není ji možno použít jako dokumentaci pro provádění stavby.

Poznámka:
Část rozvodu NN bude provedeno v drážkách a část rozvodu v plastových lištách.

STAVEBNÍK	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ING . JAN MAREK	
Město Kopřivnice Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice	Ing.Jan Marek ČKAIT 1103234	Ing. Jan Marek	Náměstí 33, 742 66 Štamberk tel. : 773 509 741 e-mail : info@jmprojekt.cz	
Objekt: Stavební úpravy a změna účelu užívání v objektu DPS na ulici Česká 320, Kopřivnice			DATUM	12 / 2021
			FORMÁT	A3
			STUPEŇ	DPS
Obsah: D.1.4 - Technika prostředí staveb ELEKTROINSTALACE - PŮDORYS 1.PP			měřítko 1:75	výkres číslo D.1.4-05