

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Ing. Ondřej Bojko
Náhorní 448 / 5
711 00 Ostrava

Značka: 9773/V002607/2020/NO

Ostrava, dne: 18.2.2020

Věc: Parkoviště na ul. Obránců míru za bytovým domem č.p. 761, parc.č. 522/1, k.ú. Kopřivnice
Sdělení (neslouží jako stanovisko pro vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí, souhlasu s ohlášenou stavbou nebo stavebního povolení)
Investor: Město Kopřivnice

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 15.08.2019 pod zn.: 9773/V022186/2019/AUTOMAT.

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší stavbu parkoviště za bytovým domem č.p. 761 na ul. Obránců míru na pozemku parc.č. 522/1, k.ú. Kopřivnice. Jedná se o stavbu parkoviště s 24 stáními a rekonstrukce příjezdových komunikací, chodníků a kontejnerových stání, úpravu odvodnění, ochranu inženýrských sítí a vegetační úpravy. Součástí stavby je také výsadba nových stromů. Provede se výsadba linie stromů mezi navrhovaným parkovacím pásem a stávajícími zahrádkami. Kolem dvou ploch pro umístění kontejnerů bude vysazen živý plot.

Dešťová voda ze zpevněných ploch bude svedena podélným a příčným sklonem do nově navržených uličních vpustí, které budou napojeny do stávajícího kanalizačního systému. Nově budované zpevněné plochy určené pro parkování vozidel budou zhotoveny ze zatravnovacích dlaždic (dlaždice s velkou spárou) umožňujících částečný však dešťových vod. Nové komunikace budou doplněny o drenáže zajišťující odvodnění zemní pláně. Rekonstruované chodníky budou převážně odvodněny do zatravněných ploch.

S výše uvedenou stavbou (dle předložených podkladů) **nesouhlasíme**.

Stanovisko k umístění:

Realizací výše uvedené stavby parkoviště na pozemku parc. č. 522/1, k.ú. Kopřivnice **nedojde ke střetu** s vodohospodářským zařízením v majetku, provozování SmVaK Ostrava a.s., ale **budou dotčeny zájmy** SmVaK Ostrava a.s.

Připomínky k předložené projektové dokumentaci:

- V předložené projektové dokumentaci je řešeno napojení nových dešťových vod z parkoviště a příjezdových komunikací do stávajícího kanalizačního systému. **Z projektové dokumentace bude zřejmá celková koncepce odvodnění parkoviště**, a to zda je přípojka kanalizace, na kterou je řešeno napojení, napojena na jednotnou kanalizaci v majetku SmVaK Ostrava a.s. nebo jiným způsobem.
- **V případě, že je odvodnění parkoviště řešeno s napojením na jednotnou kanalizaci v majetku SmVaK Ostrava a.s., požadujeme navrhnout přednostně odvodnění parkoviště mimo tuto kanalizaci**, a to zasakováním do přílehlé zeleně. V případě, že výše uvedené řešení není možné, bude v dokumentaci návrh odůvodněn a budou přiloženy výpočty stávajících a nových objemů odváděných dešťových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu.
- **Doplněnou projektovou dokumentaci požadujeme znovu předložit k odsouhlasení** a to podáním nové žádosti o stanovisko (např. na stránkách www.smvak.cz).

- Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39

Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.