

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Ing. Ondřej Bojko
Náhorní 448 / 5
711 00 Ostrava

Značka: 9773/V016462/2020/NO

Ostrava, dne: 2.7.2020

Věc: Parkoviště na ul. Obránců míru za bytovým domem č.p. 761, parc.č. 522/1, k.ú. Kopřivnice
Investor: Město Kopřivnice
Stanovisko pro územní a stavební řízení

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 15.08.2019 pod zn.: 9773/V022186/2019/AUTOMAT. Dále jsme pro výše uvedenou stavbu vydali sdělení dne 18.02.2020 pod zn.: 9773/V002607/2020/NO, dne 01.04.2020 pod zn.: 9773/V007985/2020/NO a dne 01.06.2020 pod zn.: 9773/V012970/2020/NO.

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší stavbu parkoviště za bytovým domem č.p. 761 na ul. Obránců míru na pozemku parc.č. 522/1, k.ú. Kopřivnice. Jedná se o stavbu parkoviště s 24 stáními a rekonstrukce příjezdových komunikací, chodníků a kontejnerových stání, úpravu odvodnění, ochranu inženýrských sítí a vegetační úpravy. Součástí stavby je také výsadba nových stromů. Provede se výsadba linie stromů mezi navrhovaným parkovacím pásem a stávajícími zahrádkami. Kolem dvou ploch pro umístění kontejnerů bude vysazen živý plot.

Dešťová voda ze zpevněných ploch bude svedena podélným a příčným sklonem do nově navržených uličních vpustí, které budou napojeny do stávajícího kanalizačního systému přes novou retenční nádrž o objemu 8,0 m³. Nádrž bude vybavena vírovým ventilem pro regulovaný odtok 1,0 l/s. Potrubí odtoku je navrženo v dimenzi DN 150, dešťová voda bude svedena do stávajícího kanalizačního systému ve správě SLUMKO s.r.o., která je napojena do kanalizace pro veřejnou potřebu v majetku SmVaK Ostrava a.s.

Nově budované zpevněné plochy určené pro parkování vozidel budou zhotoveny ze zatravněvacích dlaždic (dlaždice s velkou spárou) umožňujících částečný vřak dešťových vod. Nové komunikace budou doplněny o drenáže zajišťující odvodnění zemní pláň. Rekonstruované chodníky budou převážně odvodněny do zatravněných ploch. Celková plocha nově navržených odvodňovaných zpevněných ploch bude 995 m² (parkoviště ze zámkové dlažby, parkoviště ze zatravněvací dlažby, příjezdová komunikace ze zámkové dlažby, dlážděný chodník), původní plocha zpevněných ploch je 535 m² (hliněná komunikace, dlážděný chodník).

Byl předložen hydrogeologický posudek se závěrem, že se v dané lokalitě nedoporučuje likvidovat dešťové vody vsakováním do horninového prostředí.

S výše uvedenou stavbou (dle předložených podkladů) **souhlasíme** za níže uvedených podmínek.

Stanovisko k umístění:

Realizaci výše uvedené stavby parkoviště na pozemku parc. č. 522/1, k.ú. Kopřivnice **nedojde ke střetu** s vodohospodářským zařízením v majetku, provozování SmVaK Ostrava a.s., ale **budou dotčeny zájmy** SmVaK Ostrava a.s.

Podmínky týkající se realizace stavby:

- Při vypouštění dešťových vod do kanalizace provozně související s kanalizací v majetku SmVaK Ostrava a.s. bude trvale dodrženo množství dešťových vod dle odsouhlasené projektové dokumentace, což je 1,0 l/s.

- Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39

Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.