



Ondřej Bojko  
Náhorní 448/5  
711 00 Ostrava – Koblov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
1107590935VYŘIZUJE / LINKA  
Feč/800850860MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Val. Meziříčí / 10. 02. 2020

**Stanovisko ČEZ Distribuce, a.s., k žádosti ev. Číslo 1107590935, vydané pro účely společného povolení.**

**Název stavby:** Parkoviště na ul. Obránců míru za bytovým domem č.p. 761

**Kat. území:** Kopřivnice

**Parc.číslo** : viz. PD

**Předložené podklady:** Situace stavby, technická zpráva

ČEZ Distribuce, a.s., **souhlasí s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení** pro výše uvedenou stavbu při dodržení následujících podmínek:

- sdělení DSO k zařízení energetické společnosti č. **0101161526**.
- zemní práce budou prováděny v ochranném pásmu (OP) stávajícího podzemního kabelového vedení nízkého napětí (NN) zásadně ručně. Před započatím stavby si zajistí zhotovitel u naší servisní organizace ČEZ Distribuce – Oddělení sítí, pracoviště - Nový Jičín, vytýčení kabelového vedení v terénu. Po odkrytí kabelového vedení, bude přizván zástupce společnosti ČEZ Distribuce – Oddělení sítí, pracoviště - Nový Jičín, který provede kontrolu uložení vedení a dohodne se zhotovitelem další postup. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku zhotovitele.
- před provedením záhozu výkopu v místech souběhu a křížení se zařízením distribuční soustavy (DS) musí být přizván zástupce ČEZ Distribuce – Oddělení sítí, pracoviště - Nový Jičín, který provede kontrolu před záhozem. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku zhotovitele.
- hloubka uložení stávajícího kabelového vedení NN bude i po realizaci stavby zcela v souladu s normou ČSN 73 6005 a PNE 34 1050.
- **navržené úpravy pojezdové plochy za bytovým domem zasahují do ochranného pásma (OP) stávajícího podzemního kabelového vedení nízkého napětí (NN). Před započatím stavby zajistí zhotovitel u naší servisní organizace ČEZ Distribuce – Oddělení sítí, pracoviště - Nový Jičín, vytýčení kabelového vedení v terénu. V místech, kde nově navržená zpevněná plocha křížuje trasu kabelového vedení, bude vedení odkopáno. Následně bude přizván technik servisní organizace ČEZ Distribuční služby s.r.o, který provede kontrolu uložení vedení a dohodne se zhotovitelem další postup. V místě křížení s vedením požadujeme zajistit mechanickou ochranu kabelu a připojení rezervní trubky Kopoflex Ø160mm. Hloubka a uložení stávajícího kabelového vedení NN bude i po realizaci stavby zcela v souladu s normou ČSN 73 6005 a PNE 34 1050. Veškeré práce na kabelovém vedení NN spojené s realizací stavby budou provedeny výhradně smluvním partnerem ČEZ Distribuce a.s. na náklady investora.**


- nově navržené zpevněná plocha bude v místě křížení s trasou stávajícího podzemního kabelového vedení NN z rozebíratelného materiálu. Hloubka i uložení stávajícího kabelového vedení NN bude i po realizaci stavby zcela v souladu s normou ČSN 73 6005 a PNE 34 1050.
- při realizaci stavby musí být ve vztahu k zařízení distribuční soustavy (DS) dodrženy veškeré platné normy, předpisy a respektována veškerá omezení vyplývající z existence ochranného pásma (OP) zařízení distribuční soustavy (DS), zejména musí být dodrženy minimální vodorovné a svislé odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005.
- před započítím práce požádá zhotovitel naši společnost, ČEZ Distribuce, a.s. o vydání souhlasu s činností v ochranném pásmu (OP) zařízení distribuční soustavy (DS).

**Toto stanovisko má platnost 1 rok od data vydání.**

Poznámka: Při další korespondenci uvádějte značku podle záhlaví.

S pozdravem

Ing. Libor Socha  
vedoucí oddělení správy energetického majetku - Sítě Morava

 **DISTRIBUCE**  
ČEZ Distribuce, a. s.  
Děčín - Děčín IV-Podmokly  
Teplická 874/8, PSČ 405 02  
IČO: 247 29 035 247