

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Ing. Ondřej Bojko
Náhorní 448 / 5
711 00 Ostrava

Značka: 9773/V007985/2020/NO

Ostrava, dne: 1.4.2020

Věc: Parkoviště na ul. Obránců míru za bytovým domem č.p. 761, parc.č. 522/1, k.ú. Kopřivnice
Sdělení (neslouží jako stanovisko pro vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí, souhlasu s ohlášenou stavbou nebo stavebního povolení)

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 15.08.2019 pod zn.: 9773/V022186/2019/AUTOMAT. Dále jsme pro výše uvedenou stavbu vydali sdělení dne 18.02.2020 pod zn.: 9773/V002607/2020/NO.

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší stavbu parkoviště za bytovým domem č.p. 761 na ul. Obránců míru na pozemku parc.č. 522/1, k.ú. Kopřivnice. Jedná se o stavbu parkoviště s 24 stáními a rekonstrukce příjezdových komunikací, chodníků a kontejnerových stání, úpravu odvodnění, ochranu inženýrských sítí a vegetační úpravy. Součástí stavby je také výsadba nových stromů. Provede se výsadba linie stromů mezi navrhovaným parkovacím pásem a stávajícími zahrádkami. Kolem dvou ploch pro umístění kontejnerů bude vysazen živý plot.

Dešťová voda ze zpevněných ploch bude svedena podélným a příčným sklonem do nově navržených uličních vpustí, které budou napojeny do stávajícího kanalizačního systému. Nově budované zpevněné plochy určené pro parkování vozidel budou zhotoveny ze zatravnovacích dlaždic (dlaždice s velkou spárou) umožňujících částečný vsak dešťových vod. Nové komunikace budou doplněny o drenáže zajišťující odvodnění zemní pláň. Rekonstruované chodníky budou převážně odvodněny do zatravněných ploch.

Byl předložen hydrogeologický posudek se závěrem, že se v dané lokalitě nedoporučuje likvidovat dešťové vody vsakováním do horninového prostředí.

S výše uvedenou stavbou (dle předložených podkladů) **nesouhlasíme**.

Stanovisko k umístění:

Realizaci výše uvedené stavby parkoviště na pozemku parc. č. 522/1, k.ú. Kopřivnice **nedojde ke střetu** s vodohospodářským zařízením v majetku, provozování SmVaK Ostrava a.s., ale **budou dotčeny zájmy** SmVaK Ostrava a.s.

Připomínky k předložené projektové dokumentaci:

- Likvidace dešťových vod z nově navržených zpevněných ploch je v projektové dokumentaci navržena částečně vsakem přes zatravnovací dlažbu, částečně z chodníků do zeleně a částečně v objemu 7,6 l/s přes 4 ks nových uličních vpustí do jednotné kanalizace společnosti Slumeko a dále do jednotné kanalizace v provozování SmVaK Ostrava a.s. **S přímým napojením dešťových vod v objemu 7,6 l/s, bez zdržení, příp. částečného zasakování na pozemku investora nesouhlasíme**. S ohledem na již částečné řešení likvidace dešťových vod zásakem a vegetační výsadbu v přílehlé zelené ploše, požadujeme řešit likvidaci dešťových vod v co největší možné míře zasakováním podél zpevněných ploch vsakovací rigolem a zároveň řešit odtok zbylých dešťových vod do kanalizace regulovaným odtokem přes retenční nádrže.
- Vzhledem k tomu, že již v současné době jsou v lokalitě částečně zpevněné plochy, požadujeme **předložit stávající a novou plochu**, ze které budou odváděny dešťové vody do kanalizace pro veřejnou potřebu.
- **Opravenou projektovou dokumentaci požadujeme znovu předložit k odsouhlasení** a to podáním nové žádosti o stanovisko (např. na stránkách www.smvak.cz).

SmVaK Ostrava a.s. preferuje projektové dokumentace v elektronické podobě ve formátu PDF, nicméně, upozorňujeme, že takto předkládaná projektová dokumentace musí být přehledná, čitelná v odpovídajícím měřítku, s řádným popisem všech stavebních objektů, které jsou v ní řešeny. Musíme Vás v této souvislosti upozornit, že pokud elektronicky předložená projektová dokumentace bude nepřehledná, nesrozumitelná, bez odpovídajících popisků, legendy, technické zprávy a nebude obsahovat popis všech řešených stavebních objektů, nebude možné se k ní korektně vyjádřit. V takovémto případě, bude proto žádost vrácena zpět a bude požadováno zaslání projektové dokumentace formou nové žádosti v odpovídající kvalitě a obsahu, třeba i v papírové podobě.

- Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39

Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.