



POŘIPOJENÍ KONCOVÝCH ELEMENTŮ BUDE PROVEDENO DLE POPISU V TZ PD.  
VŠECHNY ODBOČKY, ROZBOČKY A NÁSTAVCE VYBAVIT NABĚHOVÝMI PLECHY.  
KONTROLNÍ A REVIZNÍ OTVORY JSOU DOĐAVKOU STAVBY – NUTNÁ OPĚTOVÁ KOORDINACE.  
REALIZACI FIRMA V RÁMCI SVÉ DOĐAVKY PROVEDE PRO VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ ÚČELY,  
KTERÉ PŘI VYTŘEBNĚNÍ VZDUCHOVODŮ NA JEDNOTLIVÉ TVAROVY A ROURY, VČETNĚ POTŘEBNÝCH "DOMĚRŮ").  
VZHLÉDEM K PROSTOROVÝM NÁROKŮM VZT. A CHARAKTERU OBJEKTU BUDOU VEŠKERÉ VZDUCHOVODY A KONCOVÉ  
ELEMENTY VZT MONTOVÁNY JAKO PRVNÍ PŘED OSTATNÍMI PROFESEMI – KOORDINACE NA STAVBĚ.  
H. H. VZDUCHOVODU 50MM POD STROPEM POKUD NA VÝKRESE NENÍ UVEDENO JINAK.  
VZDUCHOVODY BUDOU PROTIHLUKOVĚ IZOLOVÁNY TL.60mm OD ZDROJE HLUKU ZA JEDNOTLIVÉ  
TLUMIČE JAK NA SÁNÍ, TAK NA VÝTLAKU A CELOPOŠNĚ V PROSTORU STROJOVEN VZT.  
TEPELNĚ, TVRZENOU VODĚ ODOLNOU IZOLACÍ TL. 40 mm BUDE IZOLOVANÉ PŘÍRODNÍ POTRUBÍ  
PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACÍ S ATĚSTEM S POŽÁDOVANOU DOBOU ODOLNOSTI BUDE IZOLOVANÉ POTRUBÍ,  
KDE JE TO Z HLEDISKA POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ VYŽÁDOVANÉ.  
U VŠECH KONCOVÝCH VZT ELEMENTŮ BUDE UMÍSTĚNA REGULAČNÍ Klapka DANÉHO PRŮMĚRU NA NÁSTAVCI POTRUBÍ  
PŘED ZVUKOVĚ IZOLOVANOU OHEBNOU HADICÍ.  
OHEBNÉ HADICE BUDOU PO CELÉ DÉLCE VYVĚŠENY KE STROPNÍ KONSTRUKCI  
TAK, ABY NEBRÁNILY OSazenÍ SVÍTEL A NEDOTÝKALY SE K-CE PODHLEDŮ.  
HORNÍ HRANA NÁSTĚNNÝCH JEDNOTEK 100MM POD STROPEM/PODHLÉDEM, NENÍ-LI NA VÝKRESE UVEDENO JINAK  
TECHNICKÝ POPIS VZT JE UVEDEN V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.

		LAPLAN a.s. , Cejl 504/38, 602 00 Brno			
		IČO: 292 01 691, laplan.cz			
		ID datové schránky: f9umfsq			
Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty – projektová dokumentace – III					
Název stavby					
k.ú. Kopřivnice, parc. č. 1947/1, 1949, Husova 340/2, 74221 Kopřivnice					
Místo					
Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 74221 Kopřivnice					
Stavebník					
SO.01 – bytový dům					
Stavební objekt					
D.1.4.3 – Vzduchotechnika					
Část dokumentace					
DUR+DSP					
Stupeň dokumentace					
PŮDORYS 1.PP		1:100	3A4		
Název výkresu		Měřítko	Formát		
02	00	10/2023	mm	07_2302	
Číslo výkresu	Revize	Datum	Kótováno	Číslo zakázky	Sada