



----- rozvodnice povodí



N - leté průtoky

| tok | popis | Profil | plocha povodí [km ²] | N-leté průtoky Q _N | | | | | | | třída |
|---------------------|---|--------|----------------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|
| | | | | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | |
| bez. tok (údolnice) | Kopřivnice - stadion (Husova lípa) | P1 | 0,28 | 0,33 | 0,57 | 0,92 | 1,20 | 1,50 | 1,93 | 2,27 | IV |
| bez. tok (údolnice) | Kopřivnice - stadion (Bowlingové centrum) | P2 | 0,065 | 0,08 | 0,13 | 0,21 | 0,28 | 0,35 | 0,45 | 0,53 | IV |
| Kopřivnička | Kopřivnice - stadion | P3 | 1,45 | 0,55 | 1,08 | 1,91 | 2,59 | 3,33 | 4,38 | 5,25 | IV |

| | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------|---------------------|---|-----------------|---------------|
| Vypracoval | Zodpov.projektant | Hl. ing. projektu | Vedoucí střediska |  <div>AGPOL s.r.o. Jungmannova 153/12 779 00 Olomouc Česká republika</div> | | |
| Ing. Feltl, Ph.D. | Ing. Feltl, Ph.D. | Ing. Skácel | Ing. Vaculín, Ph.D. | | | |
| | | | | | | |
| Místo stavby | k.ú. Kopřivnice | | Kraj | Moravskoslezský | Počet formátů | 2 A4 |
| Investor | Město Kopřivnice | | | | Datum | 10.2023 |
| Akce - objekt Hospodaření s dešťovými vodami v rámci sportovních areálů Kopřivnice | | | | | Stupeň | DPS |
| | | | | | Zakázkové číslo | 2891 / 045 |
| | | | | | Archivní číslo | 2891 |
| Příloha | VODOHOSPODÁŘSKÁ SITUACE | | | | Měřítko | Číslo výkresu |
| | | | | | 1 : 5 000 | C.5 |