



LEGENDA:

- 1 - BETONOVÁ ŠACHTA DN1500 PRO REGULACI ODTOKU DEŠ. VODY
- 2 - PONORNÉ ČERPADLO (MAX PRŮTOK 85 L/MIN, MAX VÝTLAK 66 M), VČETNĚ TLAKOVÉ ŘÍDÍČÍ JEDNOTKY
- 3 - REGULACE ODTOKU S OTVOREM VTOKU 17MM A HAVARIJNÍM PŘEPDEM DN250

LEGENDA ČAR:

- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- RETENČNÍ NÁDRŽ
- PE POTRUBÍ d32x3 - PITNÁ VODA
- PE POTRUBÍ d32x3 - UŽITKOVÁ VODA

±0.00 = 369,77

Pokud je v projektové dokumentaci uveden obchodní název výrobku, jedná se pouze o informativní charakter nikoliv o požadavek. Tento výrobek může být zaměněn za jakýkoliv jiný, při splnění minimálních technických a fyzikálních vlastností uvedeného výrobku.

00	Dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby	01. 2025	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

Generální projektant CODE, s.r.o. PARDUBICE Computer Design IČO 492 86 960			Zpracovatel části Ing. Petr Kulička Autorizovaný technik vytápění, vzduchotechnika Záměl 147, 517 43 Potštejn		
PROJEKTANT Ing. Petr Kulička	VYPRACOVAL Ing. Petr Kulička	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL Ing. Jiří Sochůrek	ČÍSLO ZAKÁZKY POČET FORMÁTŮ DATUM	2024 / 008 / 600 3xA4 01. 2025
OBJEDNATEL Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice			MĚŘÍTKO ...		
KOPŘIVNICE REKONSTRUKCE LETNÍHO KOUPALIŠTĚ SO 03 : Bazény a ostatní objekty v areálu				JMÉNO SOUBORU	
45 : ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				STUPEŇ PROJ.	DSP + DPS
ČERPACÍ ŠACHTA PRO UŽITKOVOU VODU				ČÍS.KOPIE	ČÁST
				ČÍS.PŘÍL.	45.06