



SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Dle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 131/2024 Sb. obsah dokumentace pro provádění stavby

Stavba	:	Oprava rampy a příchozí zpevněné plochy u objektu č.p. 650/11
Objednatel	:	Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
Katastrální území	:	Kopřivnice
Pozemek parcela číslo	:	1965
Stupeň dokumentace	:	PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
Zhotovitel	:	Ing. Radek Himlar IČ : 73267902 Tel. : 777716610 Email : radekhimlar@rhatelier.cz

V Ostravě dne 17.3.2025



B.1 Celkový popis území a stavby

a) popis a charakteristiky stavby a objektů technických a technologických zařízení a jejich užívání: Stavba opravy rampy a přístupové zpevněné plochy se týká opravy povrchu přístupové komunikace do objektu. Současný stav je nevhodný pro každodenní užívání zejména při pojezdu kolečkových křesel a lůžek, které užívají tento přístup.

b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., řešení ochrany před povodní, způsob zajištění vodního díla pro převod povodně apod.:

Jedná se o pozemek v intravilánu města Kopřivnice. Pozemek je mírně svažité a rampa ústí do zadního vstupu s převýšením cca 1m. Oprava povrchu nemění využití pozemku a zastavěnost území. Pozemek není dotčen záplavovým územím, poddolovaným územím atp.

c) soulad dokumentace pro provádění stavby s povolením záměru, informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů:

Pro opravu povrchu nebylo žádáno o stavební povolení a stavba nevyžaduje správní povolení. Jedná se o rekonstrukci stávajícího stavu.

d) závěry provedených navazujících nebo rozšířených průzkumů; u změny stavby údaje o jejím současném stavu:

Na stavbě nebyly prováděny žádné průzkumy.

e) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu, v případě vodních děl popis povodí, stávající soustavy vodních děl a propojení s dalšími vodními díly :

Staveniště nemá žádnou ochranu území. **Jediným omezením je ochranné pásmo zemního vedení sítě NN – ČEZ Distribuce. Viz. informace o sítích.**

f) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území: Stavba nemá žádný vliv na okolní stavby a odtokové poměry v území. Při rekonstrukci stávajících zpevněných ploch je jediným vlivem na okolí hluk a prašnost při stavebních pracích a to bude řešeno provozními opatřeními – např. pracovní dobou atp.

g) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin:

Nejsou žádné požadavky.

h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa:

Nejsou žádné požadavky.

i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu :

Nevzniknou žádné ochranné pásma a stavba nemá žádné omezení.

j) navrhované funkce, parametry a výkon stavby - například základní rozměry, zastavěná plocha, podlahová plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), obestavěný prostor, maximální množství dopravovaného média, typ a výkon technologie, výroby, výška hráze, plocha hladiny při provozní hladině, objem zadržené vody, u protipovodňových opatření



transformační účinek nádrže, míra ochrany před povodní na Q 20 - 100, délka vzdutí při maximální hladině, délka zásobní soustavy, profily, objemy retenčních nádrží, délka úpravy vodních toků, kapacita profilu a bezpečnostních přelivů, výška vzdutí a spád, návrhové průtoky, údaje o průtocích vody ve vodním toku podle druhu vodního díla (M-denní průtoky, N-leté průtoky), množství čerpaných vod apod.:

Základní rozměry :

SO 01 RAMPA :

délka rampy 15,4 m a šířka rampy 2,1m

Plocha : 35 m² + 2x9 m² (boky) + 3m² = 56 m² celkem

SO 02 ZPEVNĚNÁ PLOCHA : 94 m² , 27,7m x 3,3m

k) *balance stavby - vstupy, spotřeby a výstupy (hmoty, média, srážková voda, energie, typy a produkce emisí, odpadů, balance vodní nádrže, zajištění minimálního zůstatkového průtoku, definování neškodného odtoku, stanovení kapacity koryt, definování požadavků na zásobování vodou, množství odpadních vod apod.):*

Netýká se stavby – rekonstrukce zpevněných ploch. Proto se neřeší v této PD.

l) *požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě:*

Netýká se stavby – rekonstrukce zpevněných ploch. Proto se neřeší v této PD.

m) *předpokládaný stavební postup podle zásad organizace výstavby, věcné a časové vazby stavby, související (podmiňující, vyvolané) investice:*

SO 01 – RAMPA :

- 1) Očištění konstrukcí
- 2) Oprava povrchu rampy

SO 02 – ZPEVNĚNÁ PLOCHA :

- 3) Vybourání zpevněných ploch – odvoz sutí
- 4) Provedení zpevněné plochy

n) *požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby,*

Stavba nevyžaduje předčasné užívání. Po dobu výstavby není možno užívat zadní vstup - vyloučení užívání po dobu stavby.

o) *seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu¹⁾, které mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout při provádění stavby:*

Opravou rampy a přístupové zpevněné plochy nevznikne požadavek na zaměření a vklad do katastru nemovitosti.

B.2 Architektonické řešení

Podrobný popis kompozice prostorového a architektonického řešení.

Do stávajícího objektu vede přes dvůr betonová zpevněná plocha navazující na betonovou rampu ústící do zadního vstupu. Povrchové úpravy jsou degradovány a rekonstrukce má zlepšit užité vlastnosti přístupových ploch – zejména pro pojezd invalidními vozíky a nemocničními či jinými lehátky. Tato stavba nemá žádné nároky na kompozice a prostorové řešení – bude zachován stávající stav.



B.3 Stavebně technické a technologické řešení

B 3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení

SO 01 RAMPA :

Pro ochranu povrchu navržen system StoFloor Traffic Elastic 590 EP

Hybridní trhliny překlenující podlahový systém StoFloor Traffic Elastic 590 EP s vysokou paropropustností pro přímopojížděné a pochozí izolace kategorie OS 8

Navržena konkrétní specifikace s ohledem na řešení povrchu, který je degradován povětrnostními vlivy a bylo rozhodnuto, že zlepšení povrchu bude realizováno opravou povrchu a nebude bourána celá konstrukce rampy. Je možné použít i jiné dodavatele, ale bude nutné projednání předem s investorem a AD za účelem zajištění funkčnosti a trvanlivosti povrchu po realizaci této opravy s konkrétním technikem a specifikací TP konkrétních materiálů.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE / TECHNICKÝ STANDARD:

Přímopojížděný třívrstvý epoxidový cementem pojený systém s překlenutím statických a dynamických trhlin:

- Příprava podkladu otryskáním, broušením apod.
- Úprava pracovních a dilatačních spár, lokálních trhlin podkladu (injektáž a zatmelení)
- Penetrační stěrka polymermaltovou směsí epoxycementové stěrky StoPox 590 EP s křemenným plnivem frakce 0,1-0,3mm s posypem křemenným pískem zrnitosti 0,3 - 0,8 mm zrno vedle zrna
- Vodotěsná houževnatě elastická epoxycementová membrána StoPox 590 EP s posypem křemenným pískem zrnitosti 0,3 - 0,8 mm v přebytku (nebo hrubší frakce dle protiskluzných požadavků)
- Uzavírací otěruvzdorná, pigmentovaná a elastifikovaná epoxidová stěrka StoPur DV508.

Požadavky na podklad:

Pevnost v tahu povrchové vrstvy (odtrhová pevnost) podkladního betonu min. 1,5 MPa (min. 1,0 MPa pro pochozí plochy)

Třída betonu pro pochozí povrch min. C16/20, pro pojížděný povrch min. C20/25.

Zbytková hmotnostní vlhkost podkladu do 4% (metodou CM). V případě vyšší vlhkosti pro správný návrh primární vrstvy kontaktujte odborného poradce StoCretec.

Vlastnosti systému:

Přidržnost systému k podkladu dle EN 1542 min. 2,0 MPa

Zkoušeno na chování proti vztlínající vlhkosti podle směrnice pro údržbu Německého výboru pro železobeton (DAfStb)

Testována penetrace na snášenlivost mezi povrchovou úpravou a betonem nasyceným vodou a na povrchu zaschlém podle DIN EN 13578:2003

Systém ze skupiny OS-8 splňující dle RiLi SIB 2001 a požadavky EN 1504-2 celková tloušťka systému ca 2,0 – 3,5 mm

Překlenutí statických trhlin A3 dle EN 1062-7 (0,51mm při -10°C)

Překlenutí dynamických trhlin B3.1 (0,3mm při +12°C)

Nekluznost podlahové stěrky třída III (56 SKT) dle EN 13036-4



Otěruvzdornost 1380 mg (H22/1000U/1000 mg)

Propustnost oxidu uhličitého $S_d > 2500$ m

Propustnost pro vodní páru $S_d < 10$ m

Rychlost pronikání vody v kapalně fázi $< 0,01 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$

Odolnost proti úderu při 4Nm = Třída I

Třída reakce na oheň = $B_{fl} - S1$

Odolnost vůči chemickým látkám dle EN 13529 (Skupina 1,3 a 10 = ropné produkty, horký olej, rozmrazovací látky, soli apod.)

Podlahový systém má protiskluzný povrch, je hygienicky nezávadný, s velmi dobrou mechanickou odolností vůči opotřebení provozem, má velmi dobrou odolnost chemickou, jeho finální povrchová vrstva je beze spár, nepropustný a bezprašný, vysoce paropropustný, překlenující statické a dynamické trhliny.

REFERENČNÍ VÝROBEK: StoFloor Traffic Elastic 590 EP (OS8.15)

SO 02 ZPEVNĚNÁ PLOCHA :

POJÍZDNÁ

Betonová zpevněná plocha bude vybourána –předpoklad mocnosti 300 mm a bude provedena nová zpevněná pojízdná plocha ze zámkové dlažby 200x200 mm šedé barvy tl. 80 mm. Spádování plochy bude provedeno v příčném směru ve sklonu 1,0% do zelené plochy – směrem k oplocení. Podélný profil stávající plochy není zaměřen a bude kopírován současný stav. Toto bude řešeno na stavbě při realizaci.

Po vybourání stávající betonové plochy bude ještě odtěžena zemina v tl. 150 mm. Celková mocnost „kufru“ pro provedení pojízdné dlažby je uvažována 450 mm.

Po kontrole a zhutnění zemní pláň bude proveden návoz drceného kameniva fr. 0-32 v tl. 350 mm – které bude vhodné pro komunikace. Zejména bude kamenivo tříděné a certifikované na mrazuvzdornost. Typ kameniva bude předložen investorovi předem k odsouhlasení. Tento zásyp bude poté zhutněn na požadovanou únosnost $E_{def,2}=80 \text{ MPa}$ pod kladecí vrstvou. Kladecí vrstvu navrhuji v tl. 20 mm z kameniva fr. 2-4 mm. Finální povrch bude zámková POJÍZDNÁ dlažba tl. 80 mm – formát 200x200mm. Barva přírodní. Spáry budou nakonec zapískovány a dlažba bude „zažehlena“ vibrační deskou.

Požadavky na zemní pláň :

- zemní pláň $E_{def,2} = 45 \text{ MPa}$
- podklad pod zámkovou dlažbou $E_{def,2} = 80 \text{ MPa}$

Zpevněná plocha bude provedena mezi silniční obruby T10 šířky 100 mm. Výška obruby 250 mm, šířka obruby 100 mm.

POCHŮZÍ

U věšáků na prádlo bude doplněna zpevněná plocha ze zámkové dlažby tl. 60 mm. Bude odstraněna stávající betonová dlažba – 2 řady betonových kachlí. Poté bude proveden kufr v tl. 300 mm a ohraničující zahradní obruba tl. 50 mm. Plocha navržena v rozměru 8x2 m. Poté bude proveden hutněný podsyp z kameniva fr. 0-32 mm v tl. 220 mm. Typ kameniva bude předložen investorovi předem k odsouhlasení. Tento zásyp bude poté zhutněn na požadovanou únosnost $E_{def,2}=60 \text{ MPa}$ pod kladecí vrstvou. Kladecí vrstvu navrhuji v tl. 20



mm z kameniva fr. 2-4 mm. Finální povrch bude zámková POCHŮZÍ dlažba tl. 60 mm – formát 200x200mm. Barva přírodní. Spáry budou nakonec zapískovány a dlažba bude „zažehlena“ vibrační deskou.

Požadavky na zemní pláň :

- zemní pláň Edef,2 = 45 MPa
- podklad pod zámkovou dlažbou Edef,2 = 60 MPa

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti

a) celkové řešení přístupnosti stavby se specifikací části stavby, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu objektu na okolí:

Oprava povrchů nemění spádové poměry stavby a nemění funkční využití. Zpevněná plocha však zajišťuje přístupnost do objektu č.p. 650/11, ale rekonstrukce povrchu nemění parametry přístupu.

b) popis navržených opatření - zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání veřejností:

Netýká se stávající stavby – proto není řešeno a posuzováno.

c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů.

Nejsou žádné.

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby

SO 01 RAMPA :

Povrchové úpravy musí splňovat požadavky na protiskluznost – bude řešeno vzorkem při realizaci stavby, který bude posouzen na místě při konkrétní aplikaci. Jelikož každý materiál i s certifikátem na protiskluznost vykazuje „pocitově“ různé vlastnosti na protiskluznost vyhrazuje si před realizací v rámci této PD právo a povinnost zhotovitele posoudit protiskluznosti po aplikaci na místě jako vzorek, který bude odsouhlasen investorem a AD.

SO 02 ZPEVNĚNÁ PLOCHA :

Zámková dlažba betonová – venkovní tl. 60 a 80 mm.

B.3.4 Technický popis stavby

a) popis stávajícího stavu:

Zpevněná plocha a rampa do objektu č.p. 650/11 – hrubé povrchy nevhodné pro pojezd invalidními vozíky a lůžky – těžká manipulace osob. Povrchy nejsou staticky namáhány, ale jsou zatěžovány povětrnostními vlivy a používáním.

Fotodokumentace stávajícího stavu :

Samostatná příloha této PD.

b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení :

DLE B 3.1.

c) popis navrženého řešení vodního díla s ohledem na jeho charakter a účel, návrhová kapacita, kategorizace vodního díla pro potřeby technickobezpečnostního dohledu apod.

Netýká se této stavby a předmětu PD.

B.3.5 Technologické řešení - výčet a popis technických a technologických zařízení

a) popis stávajícího stavu,

b) popis navrženého řešení,



c) energetické výpočty.

Na stavbě nejsou žádné technologické zařízení.

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti

a) charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu²⁾ - výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod.,

b) kritéria - třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku.

Na opravu povrchu přístupové komunikace ve dvoře objektu nejsou kladeny požadavky požární bezpečnosti a není proto posuzováno. Nemění se šířky cest.

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana

Řešení požadavků na energetickou náročnost, úsporu energie a tepelnou ochranu budov.

Není předmětem této PD a proto není posuzováno.

B.3.8 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

a) vnitřní prostředí - zejména parametry vnitřního mikroklimatu, stínění, osvětlení, proslunění, ochrana proti hluku a vibracím apod.,

b) vliv na vnější prostředí - zejména hluk a vibrace, zastínění, prašnost, omezení vlivu stavby na vznik tepelného ostrova,

c) při změnách stavby - dopady změn na prostředí - zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance.

Není předmětem této PD a proto není posuzováno.

B.3.9 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podlaží, před bludnými proudy a korozi, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, vlhkostí, před hlukem a ostatními účinky - vliv poddolování, plyny (zejména výskyt metanu) apod. Při změnách stavby dopady změn na stavební konstrukce - zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance.

Není předmětem této PD a proto není posuzováno.

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu a přeložky technické infrastruktury, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost,

b) výkonové kapacity, připojovací rozměry, délky.

Není předmětem této PD a proto není posuzováno.

B.5 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení, včetně příjezdu jednotek požární ochrany, únosnost vozovek, poloměry zatáčení na kruhových objezdech, vlečné křivky,

b) napojení na stávající dopravní infrastrukturu včetně napojení na stávající chodníky a pochozí plochy,

c) přeložky dopravní infrastruktury,

d) doprava v klidu včetně vyhrazených parkovacích stání a zdroje energie pro alternativní pohony,

e) pěší a cyklistické stezky,

f) popis přístupnosti a bezbariérového užívání včetně popisu dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů.

Není měněno novými povrchy – zůstává zachován stávající stav .

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Vegetační úpravy se navrhují ve vazbě na vodohospodářské řešení s primárním požadavkem pro využití srážkové vody pro navrhovanou vegetaci.

a) popis a parametry terénních úprav,

b) vegetační prvky,

c) biotechnická opatření.

Není předmětem této PD a proto není posuzováno.



B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména příroda a krajina, zajištění migrace pro vodní živočichy, vliv díla na koryto a jeho okolí, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu³⁾,

b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

c) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Není předmětem této PD a proto není posuzováno.

B.8 Celkové vodohospodářské řešení

a) zásobování stavby vodou - připojení ke zdroji,

b) odpadní vody - nakládání a likvidace,

c) srážkové vody - využití, nakládání,

d) vodohospodářské řešení vodního díla apod.

Není předmětem této PD a proto není posuzováno.

B.9 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozcí nebo nastalou mimořádnou událostí,

b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva,

c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního plánování,

d) způsob zajištění ochrany před povodněmi,

e) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského vybavení,

f) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo stavenišťem, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti,

g) řešení ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

Není předmětem této PD a proto není posuzováno.

B.10 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění:

Média budou zajištěny na stavbě v budově č.p. 650/11 v případě, že to bude zhotovitel vyžadovat. Poté budou samostatně měřeny zhotovitelem při napojení.

b) odvodnění staveniště, převádění vody - návaznost na povodňový plán stavby,

Není předmětem stavebních prací a není vyžadováno.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy,

Staveniště je napojeno přímo odbočením z ul. Wolkerova. Na staveniště je přímý přístup přes bránu.

d) úpravy pro přístupnost a bezbariérové užívání - oplocení staveniště ve vztahu k pochozím plochám, zabezpečení výkopů proti pádu, přístupy k pozemkům a objektům, obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace včetně dočasných přechodů a míst pro přecházení, náhrada za zábor vyhrazených parkovacích stání a obchozích tras,

Návrh neuvažuje náhradní bezbariérové opatření a zřízení přístupu do objektu během realizace stavby. Vše by mělo být řešeno provozními opatřeními a informovaností obyvatel objektu.

e) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky včetně omezení negativních vlivů:



Stavba bude mít vliv na okolní stavby hlukem a prašností a toto bude provozně omezeno zhotovitelem. Zejména pracovní dobou a při zvýšení prašnosti kropením ploch.

f) ochrana okolí staveniště před negativními vlivy provádění stavby:

Není navrženo a nepředpokládá se při rozsahu stavby další opatření řešící okolí staveniště.

g) požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce, kácení dřevin :

Pro provedení nové přístupové plochy je nezbytné vybourání stávající zpevněné plochy v rozsahu 94 m². Ta bude nahrazena novou plochou.

h) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

Staveniště ve dvoře stávajícího objektu – nevyžaduje zábory veřejného prostranství.

i) produkce odpadů a druhotných surovin při stavbě - množství, druhy a kategorie odpadů a surovin, předcházení vzniku odpadů a způsob jejich třídění pro další využití včetně popisu opatření proti kontaminaci těchto materiálů, jejich odstranění apod.,

Bourání betonových ploch v rozsahu 94 m² – předpoklad tl. 300 mm = 28,2 m³ suti.

S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech č.541/2020 Sb. a to zejména dodržením §3 odstavce 2, který stanovuje hierarchii odpadového hospodářství.

Nakládání s odpady – podle jednotlivých bodů přednostně :

- 1) jeho příprava k opětovnému použití
- 2) recyklace
- 3) jiné využití, včetně energetického využití,
- 4) odstranění

j) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Úprava pláň v rozsahu tl. 150 mm = 14,1 m³ – odvezeno na skládku

k) ochrana životního prostředí při výstavbě - popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, popis opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí včetně opatření proti prašnosti, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti, opatření při nakládání s azbestem a ochrana dřevin,

Ochrana dřevin :

- zpevněná plocha zasahuje do obvodu 3 m – nutno řešit v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb a dle ČSN 83 9061 – u dřevin a v jejich ochranných pásmech budou výkopové a bourací práce prováděny ručně, v případě poškození kořenů musejí být tyto kořeny odborně ošetřeny
- Při výstavbě je nutné zajistit ochranu dřevin dle zákona č. 114/1992 Sb a dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích



l) požární bezpečnost a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi⁴⁾,

Zhotovitel bude postupovat a řídit se :

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění

zákon č. 224/2015 Sb., Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)

zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění

zákon č. 283/2024 Sb., stavební zákon, v platném znění

zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění

zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění

zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, v platném znění

zákon č. 250/2021 Sb., Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

zákon č. 124/2000 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění

nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a náradí

nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky

nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění

nařízení vlády č. 176/2008 Sb., nařízení vlády o technických požadavcích na strojní zařízení

vyhláška č. 146/2024 Sb., vyhláška požadavcích na výstavbu, v platném znění

vyhláška č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb

vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění

vyhláška č. 180/2015 Sb., vyhláška o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)

vyhláška č. 432/2003 Sb., stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli

zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti v platném znění



nařízení vlády č. 190/2022 Sb. Nařízení vlády o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
nařízení vlády č. 191/2022 Sb. Nařízení vlády o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
nařízení vlády č. 192/2022 Sb. Nařízení vlády o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
nařízení vlády č. 193/2022 Sb. Nařízení vlády o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
nařízení vlády č. 194/2022 Sb. Nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
nařízení vlády č. 375/2017 Sb. Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů
nařízení vlády č. 390/2021 Sb. Nařízení vlády o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
nařízení vlády č. 201/2010 Sb. Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
nařízení vlády č. 291/2015 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
vyhláška č. 77/1965 Sb., o kvalifikaci obsluh stavebních strojů, v platném znění
vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách

ČSN 743282 Pevné kovové žebříky pro stavby
ČSN 743305 Ochranná zábradlí.
ČSN 269010 Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček
ČSN 269030 Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování
ČSN 734130 Schodiště a šikmé rampy – základní požadavky
ČSN EN 15001 Zásobování plynem plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití.
ČSN 386405 Plynová zařízení. Zásady provozu
ČSN 341610 Elektrotechnické předpisy ČSN - Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách
ČSN EN 50110-1 ed. 3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních
ČSN 332000- elektrické instalace nízkého napětí
ČSN 73 8101 Lešení - Společná ustanovení
ČSN EN 365 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Všeobecné požadavky na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení
ČSN EN 363 Prostředky ochrany osob proti pádu - Systémy ochrany osob proti pádu.
ČSN EN 361 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zachycovací postroje.
ČSN EN 341 Prostředky ochrany osob proti pádu - Slatňovací zařízení pro záchranu.
ČSN EN 354 Prostředky ochrany osob proti pádu - Spojovací prostředky.
ČSN EN 355 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Tlumiče pádu.
ČSN EN 358 Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů z výšky - Pásky pro pracovní polohování a zadržení a pracovní polohovací spojovací prostředky.
ČSN EN 362 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Spojky.



ČSN EN 360 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zatahovací zachycovače pádu.

ČSN EN 813 Prostředky ochrany osob proti pádu - Sedací postroje.

ČSN EN 1891 Osobní ochranné prostředky pro prevenci pádů z výšky - Nízko průtažná lana s opláštěným jádrem.

m) objízdné a náhradní trasy: požadavky a provedení

Při realizaci opravy zpevněných ploch musí být zajištěn přístup do objektu č.p. 650/11.

n) zvláštní podmínky a požadavky na realizační podmínky, organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, z ochranných nebo bezpečnostních pásem, vlastností staveniště, provádění za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

Zvláštní podmínky :

- 1) Stavba zasahuje do ochranného pásma vedení NN ČEZ Distribuce. Je nutno před prováděním bouracích prací vytyčit inženýrské sítě a postupovat v souladu s požadavky správce sítě ČEZ Distribuce. !!!**

o) limity pro užití výškové mechanizace a opatření ve vztahu k vizuálnímu značení výškových překážek leteckého provozu podle jiného právního předpisu,

Není záměrem dotčeno a proto není posuzováno.

p) předpokládaný postup výstavby v členění na etapy a časový plán dokládající (technicky a technologicky) reálné doby výstavby,

Investor požaduje rozdělení stavby na 2 objekty a to SO 01 RAMPA a SO 02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY.

Termín provádění 2 týdny a to :

SO 01 – RAMPA :

Očištění konstrukcí

Oprava povrchu rampy

Termín provádění 4 týdny a to :

SO 02 – ZPEVNĚNÁ PLOCHA :

Vybourání zpevněných ploch – odvoz suti

Provedení zpevněné plochy

q) požadavky na postupné uvádění staveb do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky,

Není žádný požadavek.

r) dočasné stavby,

Nejsou žádné.

s) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek.

Oprava současného stavu nevyžaduje kontrolní prohlídky .