



LEGENDA ZNAČEK POŽÁRNÍ OCHRANY

N1.01/N8-III.	Požární úsek, stupeň požární bezpečnosti	36 →	Směr úniku, počet unikajících osob	△	Přenosný hasicí přístroj
REI 60 DP1	Hranice požárního úseku	A _P	Přirozené větrání ČHÚC, otvory o ploše nejméně 1,5 m ² na každém podlaží	TS	Total stop
→	Požární odolnost stavební konstrukce	B _{25x}	Nucené větrání CHÚC B, 25násobná výměna vzduchu za 1 hod.	ADS	Autonomní detekce a signalizace podle ČSN EN 14604
	Východ na volné prostranství, počet unikajících osob	⊗	Nouzové osvětlení	H ₁₉	Vnitřní odběrní místo - hadicový systém s tvarové stálou hadicí DN 19 mm
		PK	Panikové kování podle ČSN EN 179		

REVIZE			
Index	Datum	Změna	Jméno
SCHÉMA OBJEKTU		ORIENTACE SCHÉMATU	
± 0,000= m.n.m Bpv			

		Projekty Realizace Projektový management info@qualitygroup.cz www.qualitygroup.cz STAVTE CHYTŘE	
STAVBA Přestavba ZŠ Náměstí na knihovnu			
MÍSTO STAVBY č.p.340 (ul.Štramberská) Kopřivnice 742 21		K.Ú.: Kopřivnice [669393] OKRES: Nový Jičín KRAJ: Moravskoslezský kraj	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno IČ: 08879737, DI: yuvn5s8		AUTORIZACE	
PROJEKČNÍ TÝM Vedoucí projektu: Ing. Jana Režábková HIP: Ing. Tomáš Pulkrábek, Ing. Jiří Šoltés Zpracovatel odborné části: Ing. Ondřej Valčík, Ing. Vojtěch Vaníček Zodpovědný projektant: Ing. Ondřej Valčík Architekt:		Č. SMLOUVY INVESTORA xxx	
STAVEBNÍK - INVESTOR město Kopřivnice Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice		Č. SMLOUVY PROJEKTANTA P-24-006-000	
OBJEKT D.101		DATUM 09/2024	PARÉ
ODBORNÁ ČÁST D1.3 Požární bezpečnostní řešení		MĚŘÍTKO 1:150	
NÁZEV DOKUMENTU Půdorys 1.PP			
KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU			
stavba	stupeň	část	výkres
KKO	DSP	D1.3	D1.3.5
profese			název dokumentu
PBŘ			revize
			00