


LEGENDA ZNAČEK POŽÁRNÍ OCHRANY

N1.01/N8-III.	Požární úsek, stupeň požární bezpečnosti	36 →	Směr úniku, počet unikajících osob	△	Přenosný hasicí přístroj	B _{Roof} (t3)	Střešní plášť klasifikace B _{Roof} (t3)
REI 60 DP1	Hranice požárního úseku	Ⓐ _P	Přirozené větrání ČHÚC, otvory o ploše nejméně 1,5 m ² na každém podlaží	TS	Total stop	EI 30 DP3-S _{200,C2}	Požární odolnost požárních uzávěrů
REI 60 DP1	Požární odolnost stavební konstrukce	Ⓑ _{25x}	Nucené větrání CHÚC B, 25násobná výměna vzduchu za 1 hod.	ADS	Autonomní detekce a signalizace podle ČSN EN 14604		
→	Východ na volné prostranství, počet unikajících osob	ⓧ	Nouzové osvětlení	H ₁₉	Vnitřní odběrní místo - hadicový systém s tvarové stálou hadicí DN 19 mm		
		PK	Panikové kování podle ČSN EN 179				

REVIZE			
Index	Datum	Změna	Jméno
SCHÉMA OBJEKTU			ORIENTACE SCHÉMATU
± 0,000= m.n.m Bpv			S

<div><div></div><div><div>QUALITY</div><div>GROUP</div></div></div>		Projekt Realizace Projektový management					
		info@qualitygroup.cz www.qualitygroup.cz					
		STAVTE CHYTŘE					
STAVBA							
Přestavba ZŠ Náměstí na knihovnu							
MÍSTO STAVBY							
č.p.340 (ul.Štramberská) Kopřivnice 742 21				K.Ú.: Kopřivnice [669393] OKRES: Nový Jičín KRAJ: Moravskoslezský kraj			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT				AUTORIZACE			
Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno							
IČ: 08879737, DS: yuvn5s8							
PROJEKČNÍ TÝM							
Vedoucí projektu: Ing. Jana Řežábková HIP: Ing. Tomáš Pulkrábek, Ing. Jiří Šoltés Zpracovatel odborné části: Ing. Ondřej Valčík, Ing. Vojtěch Vaníček Zodpovědný projektant: Ing. Ondřej Valčík Architekt:							
STAVEBNÍK - INVESTOR				Č. SMLOUVY INVESTORA			
město Kopřivnice Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice				xxx			
				Č. SMLOUVY PROJEKTANTA			
				P-24-006-000			
OBJEKT				DATUM		PARÉ	
				09/2024			
ODBORNÁ ČÁST				MĚŘÍTKO			
				1:150			
D1.3 - Požárně bezpečnostní řešení							
NÁZEV DOKUMENTU							
Půdorys 3.NP							
KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU							
stavba	stupeň	část	výkres	profese	název dokumentu	revize	
KKO	DSP	D1.3	D1.3.4	ASŘ	Půdorys 3.NP NS	00	