



Odbor majetku města

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.:

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE / ÚTVAR: Miloš Sopuch / OMM

TELEFON: 556 879 664

E-MAIL: milos.sopuch@koprivnice.cz

DATUM: 4. 4. 2019

Doplňující informace č. 1 - upřesnění zadávací dokumentace

Název zakázky	Kulturní dům v Mniší – výměna oken
Předmět zakázky	Veřejná zakázka malého rozsahu - stavební práce – realizace díla dle zadávacích podmínek (otevřená výzva)
Odpovědi na dotazy uchazečů	<p><u>Dotaz č. 1 :</u> Ve výpisu prvků je uvedeno u zasklení U-0,7 W/m²K. Jedná se Ug nebo Uw ? Nevíme zda KHS požaduje protihlukové opatření – kolik musí vyhovět dB ? Na tomto záleží stavební hloubka profilů</p> <p><u>Odpověď na dotaz č. 1 :</u> Dodávané otvorové výplně musí splňovat tyto parametry : <u>Ug = 0,7 W/m²K</u> <u>Uw = 0,86 W/m²K</u> <u>Rw = 35 dB</u></p>
<p>Ing. Kamil Žák vedoucí Odboru majetku města</p>	