ROZVADĚČ R1/1 VE 2.NP WC ŽÁCI, WC UČITELÉ A ÚKLID A R1/2 VE 3.NP WC ŽÁCI, WC UČITELÉ A ÚKLID PAVILON U1



ROZVADĚČ R2 V ÚKLIDOVÉM ZÁZEMÍ 1. NP – PAVILON Šv



NAPĚTOVÁ SOUSTAVA : 3NPE, AC, 50HZ, 400/230V/TN–C–S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM :
–ochrana základní : základní izolací, přepážkami, kryty
–ochrana při poruše: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2, ochranným uzemněním a ochranným pospojováním (OP) dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2 a dle ČSN 33 2000–5–54 ed.3 – pomocí hlavní ochranné přípojnice (MET)
– ochrana doplňková: proudovými chrániči dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2 a dle ČSN 33 2000–7–701 ed.2.

Rozvaděč : oceloplechový/ plastový, zapuštěný do zdiva, krytí IP 40/20, velikost skříně se přizpůsobí dle přístrojové náplně. Napojení ze stávajícího rozvaděče nacházejícího co nejblíže. jištění v místě napojení novým jističem 3x25A/char. B.

ČÁST I –PAVILON U1, Šv

NÁZEV PROJEKTU :
ZŠ a MŠ 17.listopadu–rekonstrukce sociálních zařízení

MÍSTO STAVBY:
ZŠ a MŠ 17.listopadu

INVESTOR:
Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice, 742 21

PROJEKTANT:
Ing. Jan Kotulič
Osvoboditelů 1215,Kopřivnice, 742 21

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
Jan Kolář ČKAIT: 1102671

MĚŘÍTKO:	DATUM A Č. PD:
1:50	2d/2018
FORMÁT:	STUPEŇ:
A3	DPS
ČÍSLO VÝKRESU:	NÁZEV VÝKRESU:
D.1.1.7	Schéma rozvaděčů 1