

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 23.4.2018

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 21708/2018/NJ/HDM

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 22651/2018/NJ/HDM

VYŘIZUJE: Mgr. Rajsкупová

TEL.: 556 770 380

E-MAIL: alena.rajstrupova@khsova.cz

DATUM: 2.5.2018

Město Kopřivnice
Štefánikova 1163

742 21 Kopřivnice

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudila žádost Města Kopřivnice, se sídlem Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice IČ 00298077, zastoupeného Milošem Sopuchem, vedoucím oddělení technické zprávy odboru majetku města, ze dne 23.4.2018, investora akce, na schválení projektové dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ a MŠ 17. listopadu“ místo stavby 17. listopadu 1225/20, 742 21 Kopřivnice.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro provedení stavby „Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ a MŠ 17. listopadu“ místo stavby 17. listopadu 1225/20, 742 21 Kopřivnice se

s o u h l a s í .

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., se souhlas váže na splnění následujících podmínek:

1. Doklad o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou (dle vyhlášky MZ ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody - dále jen „vyhláška č. 409/2005 Sb.“)

Odůvodnění:

Na základě žádosti Města Kopřivnice, se sídlem Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice IČ 00298077, zastoupeného Milošem Sopuchem, vedoucím oddělení technické zprávy odboru majetku města, ze dne 25.4.2018 o závazné stanovisko k výše uvedené akci, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávajícího hygienického zázemí. Pro nové zařizovací předměty jsou navrženy nové rozvody studené, teplé a smíšené vody. Ohřev vody (stávajícím plynovým ohřívačem umístěným ve skladovacím prostoru MŠ v 1. NP) pro hygienické zázemí chlapci (4 umyvadla, 3 WC kabiny a 7 pisoárů), dívky (4 umyvadla, 3 WC kabiny a 1 místnost s WC a umyvadlem se sprškou), učitelé – imobilní osoby a úklidové místnosti ve 2. NP a 3. NP v pavilonu U1. Nový elektrický ohřívač umístěný v úklidové místnosti ve 2. NP v pavilonu Šv bude zásobovat teplou vodou hygienická zázemí chlapci (1 umyvadlo, 1 WC kabina a 2 pisoáry), dívky (2 umyvadla, 3 WC kabiny) a úklidovou místnost ve 2. NP pavilonu Šv. Nový elektrický ohřívač umístěný v úklidové místnosti v 1. NP v pavilonu Šv bude zásobovat teplou vodou hygienická zázemí ve 2. NP učitelé a hygienická zázemí uklízeček v 1. NP v pavilonu Šv. Zařizovací předměty jsou navrženy převážně standardní keramické (WC závěsné do modulu se zadním odtokem, pisoáry nástěnné s automatickým splachovačem). Dispozičními úpravami hygienických zázemí dojde k úpravě původní části topné soustavy (nové stupačky a nová otopná tělesa), kdy zdroj tepla zůstává stávající. Na otopná tělesa se osadí termostatické hlavice s možností blokáce nastavené teploty. Podlahy v hygienických zázemích budou opatřeny keramickou dlažbou, stěny keramickým obkladem do výšky 2000 mm. Umyvadla v hygienických zázemích žáků budou napojeny na smíšenou vodu (smíšené armatury pro zásobování umyvadel budou umístěny v podhledu), umyvadla učitelů ve 2. NP pavilonu Šv a umyvadlo ve vedlejší místnosti bude napojeno přes průtokové ohřívače vody. V před síních hygienických zázemí u umyvadel budou umístěny vysoušeče rukou. Součástí stavebních úprav bude i úprava vnitřních rozvodů (elektro, topení, vody a kanalizace) a nové LED osvětlení v rekonstruovaných místnostech. Odvětrání nových hygienických zázemí a úklidových místností je navrženo pomocí vzduchotechniky, spínání je řešeno přes pohybové čidlo. Útlum hluku od VZT jednotek a ventilátorů je zajištěn potrubními tlumiči hluku.

V projektové dokumentaci není uváděna práce s azbestem.

Výše uvedená podmínka č. 1 směřuje k ověření požadavků na kvalitu použitých materiálů pro přímý styk s pitnou vodou uvedených ve vyhlášce č. 409/2005 Sb. a dále k ověření, že použité materiály nezhorší jakost dodávané pitné vody ve stanovených ukazatelích nad limity uvedené v příloze č. 1 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Předložená projektová dokumentace odpovídá, při respektování shora uvedené podmínky, požadavkům zákona č. 258/2000 Sb., a souvisejícím předpisům, především vyhlášce č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Alena Rajskupová, v.r.
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

Rozdělovník:

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2

1x adresát, počet listů 2 DS

1x KHS, oddělení HDM, počet listů 1 + 1/1