



Pavel Krupa  
Janovice 632  
739 11 Janovice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE: NAŠE ZNAČKA  
1101965745

VYŘIZUJE / LINKA  
Feč/800850860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Val. Meziříčí / 11. 1. 2019

**Stanovisko ČEZ Distribuce, a.s., k žádosti ev. Číslo 1101965745, vydané pro účely stavebního řízení.**

**Název stavby:** Chodník a přechod pro chodce na ul. Záhumenní, Kopřivnice

**Kat. území:** Kopřivnice **Parc.číslo** : 953/1, 2711/1, 766/18, 766/22, 2725/1

**Předložené podklady:** Situace stavby, technická zpráva

ČEZ Distribuce, a.s., **souhlasí s vydáním stavebního povolení** pro výše uvedenou stavbu při dodržení následujících podmínek:

- zemní práce budou prováděny v ochranném pásmu (OP) stávajícího podzemního kabelového vedení nízkého napětí (NN) a stávajícího podzemního kabelového vedení vysokého napětí (VN) zásadně ručně. Před započítím stavby si zajistí zhotovitel u naší servisní organizace ČEZ Distribuce – Oddělení sítí, pracoviště - Nový Jičín, vytýčení kabelového vedení v terénu. Po odkrytí kabelového vedení, bude přizván zástupce společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o., který provede kontrolu uložení vedení a dohodne se zhotovitelem další postup. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku zhotovitele.
- před provedením záhozu výkopu v místech souběhu a křížení se zařízením distribuční soustavy (DS) musí být přizván zástupce ČEZ Distribuce – Oddělení sítí, pracoviště - Nový Jičín, který provede kontrolu před záhozem. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku zhotovitele.
- hloubka uložení stávajícího kabelového vedení NN bude i po realizaci stavby zcela v souladu s normou ČSN 73 6005 a PNE 34 1050.
- nově navržené zpevněná plocha bude v místě křížení s trasou stávajícího podzemního kabelového vedení NN z rozebíratelného materiálu. Hloubka i uložení stávajícího kabelového vedení NN bude i po realizaci stavby zcela v souladu s normou ČSN 73 6005 a PNE 34 1050.
- při realizaci stavby musí být ve vztahu k zařízením distribuční soustavy (DS) dodrženy veškeré platné normy, předpisy a respektována veškerá omezení vyplývající z existence ochranného pásma (OP) zařízení distribuční soustavy (DS), zejména musí být dodrženy minimální vodorovné a svislé odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005.
- **před započítím práce požádá zhotovitel naši společnost, ČEZ Distribuce, a.s. o vydání souhlasu s činností v ochranném pásmu (OP) zařízení distribuční soustavy (DS).**

**K tomuto vyjádření je nutno doložit:**


- Aktuální údaje o existenci zařízení energetické společnosti ČEZ Distribuce a.s. Vyjádření k existenci sítí je k dispozici na webových stránkách společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (geoportál) nebo je možno zažádat na kterémkoliv Call centru společnosti ČEZ a.s.

Toto stanovisko má platnost 1 rok od data vydání.

Poznámka: Při další korespondenci uvádějte značku podle záhlaví.

S pozdravem

Ing. Libor Socha  
vedoucí oddělení správy energetického majetku - Sítě Morava



 **DISTRIBUCE**

**ČEZ Distribuce, a. s.**  
Děčín - Děčín IV-Podmokly  
Teplická 874/8, PSČ 405 02  
IČO: 247 29 035

247