



**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
se sídlem 28. října 1235/169,  
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

HIK s.r.o.  
Svornosti 86 / 2  
736 01 Havířov

POLOPRUTSKÁ Lenka  
Tel: 596 697 136  
E-mail: lenka.poloprutska@smvak.cz  
Značka: 9773/V006187/2015/PO

Ostrava, dne: 20.04.2015

**Věc: Revitalizace bytového domu na ul. Horní, č.p. 1111-1113, parc. č. 1024, 1025, 1023, k.ú. Kopřivnice -zateplení obvodového pláště a střechy**  
*Stanovisko k ohlášení stavby, resp. pro stavební povolení*

**Popis stavby:**

Předložená dokumentace řeší zateplení obvodového pláště a střechy objektů č.p. 1111/21a, 1112/21b a 1113/23 v Kopřivnici.

**Stanovisko k umístění:**

Po prošetření vzájemné kolize konstatujeme, že návrh umístění zařízení staveniště koliduje se stávajícím zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s. a to **s vodovodními a kanalizačními řady** - viz orientační zakres v mapové příloze.

Stavbou požadujeme respektovat **stávající vodovodní a kanalizační přípojky** - viz orientační zakres v mapové příloze. O určení přesné trasy vodovodní přípojky je nutno požádat jejího vlastníka.

**S uvedenou stavbou souhlasíme za níže uvedených podmínek.**

**Podmínky pro realizaci:**

Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s., je stavebník povinen učinit veškerá opatření tak, aby nedošlo k poškození tohoto zařízení a splnit následující podmínky:

- Před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s., s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět. Vytyčení provede na základě písemné objednávky (vodovod – středisko vodovodních sítí Nový Jičín, tel. č.: 556779225, 556779221, příp. 556779250, kanalizace – středisko kanalizačních sítí Nový Jičín, tel. č.: 556779268).
- **Zařízení staveniště (stavební buňky, skládky materiálu apod.) požadujeme situovat na základě vytyčení mimo ochranné pásmo zařízení SmVaK Ostrava a.s., které je stanoveno §23 zákona č.274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.** Toto ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m.
- Po dobu provádění prací budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupáky, hydranty a ventily na vodovodních přípojkách).
- **V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.**

- Případné poškození vedení veřejné vodovodní nebo kanalizační sítě bude neprodleně oznámeno na dispečink SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou – tel.: 840111125.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
28. října 1235/169, Mariánské Hory,  
709 00 Ostrava 39



Ing. Lumír Pavelek  
vedoucí technického odboru

**Přílohy:**

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.