

24. 05. 2018

194

**HaskoningDHV CR, spol. s r.o.**  
Prokešovo nám. 5  
**702 00 Ostrava**

Váš dopis značky  
Ing. Ondřej Bojko  
10.5.2018

Naše značka  
Ing.Šm/473/18

Vyřizuje / linka  
Ing.Šmolka/339

Paskov dne  
16.5.2018

**„Ulice Průmyslový park – autobusové zastávky před firmou Erich Jaeger, přechod pro chodce a navazující komunikace pro pěší“, k.ú. Vlčovice – vyjádření k existenci sítí**

Dne 10.5.2018 jste nás požádali o vyjádření k výše uvedené akci a svoji žádost doložili situací zájmového území.

Sdělujeme Vám, že v předmětném území vymezeném ve Vaší příloze je situováno bezpečnostní pásmo VTL plynovodu č. 825 684 DN 200 v naší správě. Situaci plynovodu s ochranným pásmem 4 m a bezpečnostním pásmem 20 m na obě strany od jeho půdorysu, který prochází kolem severního konce oblasti výstavby, Vám posíláme v příloze vyjádření, jeho polohu v terénu Vám na Vaši žádost vytyčíme.

Požadujeme zakreslení VTL plynovodu s popisem do projektové dokumentace stavby a zaslání této projektové dokumentace v případě dotčení plynovodu, jeho ochranného, nebo bezpečnostního pásma k posouzení naší společností. Všeobecné podmínky pro práce v blízkosti plynovodů v naší správě, jejichž dodržení během projektování a realizace stavby požadujeme, Vám zasíláme v příloze vyjádření.

Toto vyjádření má platnost 2 roky.

S pozdravem

**Green Gas DPB, a.s.**

Rudé armády 637  
739 21 Paskov



Ing. Milan Stoniš  
vedoucí Divize důlních služeb  
na základě plné moci ze dne 2.1.2018

Co.: DP

Příl.: 1x situace, 1x podmínky

Green Gas DPB, a.s., Rudé armády 637, 739 21 Paskov

IČ: 00494356

DIČ: CZ00494356

IBAN: CZ36 3500 0000 0010 0049 9600

**BANKOVNÍ SPOJENÍ**

ING Bank N.V.

číslo účtu: 1000499600/3500

**TELEFON**

provolba: 558 612 xxx


spojovatelka: 558 612 111

**FAX**

podatelna: 558 671 576

E-mail: [dpb@dpb.cz](mailto:dpb@dpb.cz)

Zápis v obchodním rejstříku: Obchodní rejstřík Krajského soudu Ostrava, oddíl B, vložka 217







**Všeobecné podmínky pro provádění zemních prací v blízkosti vysokotlakých a středotlakých plynovodů těžební a distribuční soustavy zemního karbonského plynu ve správě Green Gas DPB, a.s.**

**Požadujeme:**

- respektování našich NTL, STL a VTL plynovodů včetně jejich ochranných a bezpečnostních pásem.
- v ochranném pásmu je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit plynovod, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu. Ochranné pásmo dle § 68 odst.3, zákona č. 458/2000 Sb. činí: u **NTL a STL plynovodů a přípojek 1 m (není-li ve vyjádření uvedeno jinak)** na obě strany od půdorysu plynovodu, u **VTL plynovodů 4 m** na obě strany od půdorysu plynovodu, u **technologických objektů 4 m** na všechny strany od jeho půdorysu, **kabely NN a kabely stanic katodové ochrany 1 m** na obě strany a **40 m** všemi směry od **anodového uzemnění stanic katodové ochrany**.
- stavební činnost v ochranném pásmu nesmí ohrozit ani porušit plynárenské zařízení.
- respektování bezpečnostního pásma VTL plynovodů (u STL plynovodů bez bezpečnostního pásma) **10 m do DN 100, 20 m do DN 300, 30 m do DN 500** na obě strany od půdorysu plynovodu. Bezpečnostní pásmo **regulačních vysokotlakých stanic** je **10 m** na všechny strany od půdorysu. V bezpečnostním pásmu VTL plynovodů lze zřizovat stavby pouze po předchozím písemném souhlasu Green Gas DPB, a.s., ve kterém budou určeny podmínky, za kterých může být stavba v bezpečnostním pásmu umístěna (stavbou dle Zákona č.183/2006 Sb. se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel užití a dobu trvání).
- **nejmenší vzdálenosti staveb (objektů) od VTL plynovodů jsou stejné s bezpečnostním pásmem VTL plynovodů: 10 m do DN 100, 20 m do DN 300, 30 m do DN 500** na obě strany od půdorysu plynovodu.. Pro objekty zařízení staveníšť platí, že mohou být zřízeny ve vzdálenosti **min. 10 m od trasy VTL plynovodů. Nejmenší vzdálenosti budov s NTL a STL plynovody** (v návaznosti na TPG 702 04, 702 01 a ČSN 73 6005) **je 4 m**, kterou je možno zkrátit na 1 m se souhlasem provozovatele a za splnění určených technických podmínek. Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do bezpečnostního pásma plynovodu, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení.
- před vypracováním projektové dokumentace nechat pověřenými pracovníky naší organizace v terénu vytyčit a označit skutečný průběh plynovodu přes předmětnou parcelu, projekt bude zpracován podle tohoto vytyčeného průběhu plynovodu.
- projektant stanoví do projektu takové podmínky, aby byla zajištěna ochrana plyn. zařízení v rozsahu daném zákonem 458/2000 Sb. (Energetický zákon), ČSN 736005, TPG 702 04 v souladu s ostatními platnými předpisy a musí učinit veškerá opatření, aby stavební činností ani jejím následkem nedošlo k poškození plyn. zařízení. V této souvislosti odpovídá za škody způsobené na zařízení naší organizace a za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám.
- zákaz vysazování hluboko kořenících porostů v pruhu o šířce 4 m na obě strany od osy potrubí.
- při souběhu oplocení s **NTL, STL a VTL plynovody** povolujeme umístit oplocení v minimální vzdálenosti **2,5 m** na obě strany od půdorysu plynovodu. Při křížení potrubí s oplocením požadujeme zhotovit pouze rozebíratelné oplocení bez podezdívky a umístit plotové sloupky v minimální vzdálenosti **1,5 m** od půdorysu plynovodu. Minimálně **1x ročně** požadujeme zpřístupnění trasy plynovodu za účelem provádění kontrol bezpečnosti provozu a kontrol úniků plynu detekční technikou. Za účelem odstranění možné poruchy či havárie musí být umožněn vjezd montážní a záchranné techniky na dotčený pozemek.

**Ochranu bezporuchového provozu plynovodu během stavby a po jejím dokončení je investor povinen zajistit splněním především následujících podmínek:**

- písemně uvědomit plynový dispečink o zahájení prací nejméně 3 dny předem.
- před zahájením zemních prací zabezpečit vytyčení přesné polohy plyn.zařízení a to kontrolními sondami, ručním výkopem nebo zaměřením el.magnetickým hledačem potrubí z povrchu (lze objednat u provozovatele písemně v 3denním předstihu za současného předložení situačního plánu v měřítku 1:500 nebo 1:1000 předmětné lokality) a prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce nad plynovým potrubím provádět s vytyčenou trasou,
- veškeré sítě budou **při křížení umístěny pod plynovod** v naší správě,
- zamezením pohybu mechanismů nad 3,5 t v ochranném pásmu plynovodu,
- ve vzdálenosti **do 3 m** od půdorysné plochy **VTL plynovodu** musí být výkopové práce prováděny **ručně**, tj. bez strojních mechanismů. Od vzdálenosti 3 m od půdorysné plochy **VTL plynovodu** může být k zemním pracím použito strojních mechanismů. U **NTL a STL plynovodů do vzdálenosti 1 m** od půdorysné plochy plynovodu, musí být výkopové práce



prováděny ručně, tj. bez strojních mechanismů. Od vzdálenosti 1 m od půdorysné plochy NTL a STL plynovodu může být k zemním pracím použito strojních mechanismů.

- odkrytý plynovod bude řádně zabezpečen proti poškození a to i třetí osobou,
- na vytýčenou trasu plynárenského zařízení a v jeho ochranném pásmu nebude uskládován žádný stavební materiál či zemina. Nebude prováděna žádná činnost, která by ohrožovala bezpečný a spolehlivý provoz plynárenského zařízení, jakož i snadný přístup k němu,
- ohlásit ukončení stavby a požádat pověřeného pracovníka Green Gas DPB, a.s. o kontrolu na místě samém v případě souběhu nebo křížení s naším plynovodem před záhozem. Předání a převzetí dotčeného místa musí být doloženo zápisem ve stavebním deníku,
- investor oznámí písemně před vlastní realizací činnosti v ochranném pásmu osobu odpovědnou za dodržení těchto podmínek, veškeré náklady spojené s plněním výše uvedených podmínek hradí investor.
- investor umožní v průběhu prací pracovníkovi provozovatele plynárenských zařízení kontrolu dodržení podmínek stanovených v tomto vyjádření Green Gas DPB, a.s.
- **investor neprodleně ohlásí každé odkrytí, případně poškození plynárenského zařízení, a to i bez výronu nebo přerušení dodávky plynu (např. poškození izolace potrubí) našim profesním pracovníkům na tel. 558 612 447 (dispečink Divize plyn - Paskov), 556 722 249 (nepřetržité pracoviště Příbor), 558 633 508 (nepřetržité pracoviště Frýdek-Místek)**
- součástí tohoto stanoviska je výtisk situace plynárenských zařízení v zájmovém území.
- po dokončení stavby Green Gas DPB a.s. nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení Green Gas DPB, a.s. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude Green Gas DPB, a.s. provádět na základě souhlasu s činností v tomto ochranném pásmu.
- nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření budou činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení posuzovány podle § 68 odst.6 zákona č.458/2000 Sb. v platném znění jako činnosti bez našeho předchozího písemného souhlasu. Totéž se týká zřizování staveb v bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení podle § 69 odst.3 zákona č.458/2000 Sb. v platném znění. Nedodržení podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s § 93, Zákona č.458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 68 téhož zákona. Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky od data jeho vydání a jeho kopii zařaďte do všech paré projektové dokumentace.

*Červenec 2017*