



Miramo spol.s r. o. , 742 55 Albrechtíčky 265 , IČO 43960987 , DIČ CZ43960987

**HaskoningDHV Czech
Republic, spol. s r.o.**

Prokešovo náměstí 5

702 00 Ostrava

Vaše zn.:

Naše zn.:
62/2018

Vyřizuje:
Huvar

Tel:
556 428 052

Datum
1.6.2018

Věc: Vyjádření k telekomunikačním sítím MIRAMO spol. s r.o.

Stanovisko k umístění:

a) Realizací níže uvedené investiční akce:

**“ ULICE PRŮMYSLOVÝ PARK – AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY PŘED FIRMOU
ERICH JAEGER, PŘECHOD PRO CHODCE A NAVAZUJÍCÍ KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ “**


**dojde v označeném zájmovém území žadatelem v k.ú. Vlčovice k dotčení se sítí
elektronických komunikací v naší správě,viz příložená situace.**

Podmínky týkající se realizace stavby:

- a) Před započítím výkopových prací je nutno požádat spol. MIRAMO spol. s r.o. o
vytýčení sítí el.komunikací a s vytýčením prokazatelně seznámit pracovníky provádějící
stavbu. Vytýčení provede pověřený pracovník na základě objednávky, tel. 556 428 052**
- b) Při projekci a realizaci v místech souběhu se sítěmi společnosti MIRAMO spol. s r.o.
požadujeme respektovat ochranná pásma el.komunikací . Souběh s trasami ve vzdálenosti
vymezenou vodorovnou vzdáleností od okraje chráničky (kabelu) na každou stranu –
min. 500 mm**
- c) Zemní práce při souběhu nebo křížení ve vzdálenosti menší než 1m od sítí
el.komunikací MIRAMO spol. sr .o. budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou
opatrností tak, aby nedošlo k poškození sítě el. komunikací společnosti MIRAMO spol. s
r.o. V případě obnažení sítí el. komunikací při zemních pracích budou tyto zabezpečeny
před poškozením.**
- d) Zaměření křížení nebo souběhu se sítěmi el.komunikací společnosti MIRAMO spol. s
r.o. požadujeme dodat v souřadnicovém systému JTSK na e-mail: noc@miramo.cz**
- e) Před provedením záhozu v místech souběhu a křížení bude přizván pověřený pracovník
společnosti MIRAMO spol. s r.o. ke kontrole místa souběhu nebo křížení. O této kontrole
bude proveden písemný záznam do stavebního deníku.
Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu.
Bez písemného záznamu naším pracovníkem do stavebního deníku nesouhlasíme s
udělením kolaudačního souhlasu.**

f) Při jakémkoliv poškození sítě el.komunikací MIRAMO spol. s r.o. nebo při zásadním rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečnosti požadujeme zastavit stavební práce. Neprodleně a prokazatelně informovat pracoviště NOC MIRAMO spol. s r.o. tel. +420.597471216 s nepřetržitou službou.

Platnost tohoto vyjádření: 1.6.2019



S pozdravem

**MIRAMO spol.s r.o.
Huvar Radim**

