

Tabulka šachet stoka D9

Označení šachty	Kóta [m n.m.]				Výška šachty [m]	Umístění šachty	Vyr.prsteneц	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtový poklop úprava kolem poklopu	Počet	Šachtové dno uložení dna	Počet
	terénu	poklopu	vývodu	dna													
1 Š2	333,55	333,55	331,55	331,55	2,00	vozovka h = 0.0 m	TBW-Q.1 63/10	1	TBR-Q.1 100-63/58	1			ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1	TBZ-Q.1 100/1075 KOM tl.15cm	1
							TBW-Q.1 63/8	1						skladba komunikace		podkladový beton	
																těsnění pro DN 1000	1
Celkem							TBW-Q.1 63/10	1	TBR-Q.1 100-63/58	1						TBZ-Q.1 100/1075 KOM tl.15cm	1
							TBW-Q.1 63/8	1								těsnění pro DN 1000	1

Tabulka den stoka D9

Označení šachty	Označení šachtového dna	Vývod [mm]				Hl.přívod [mm]					1 a 2.vedl.přívod [mm]					Provedení	Provedení	Provedení	Provedení	Stupadla
		DN	dh	materiál	sklon [‰]	DN	dh	úhel[°]	materiál	sklon [‰]	DN	dh	úhel[°]	materiál	sklon [‰]	žlabu	nástupnice	kynety	dna kynety	
1 Š2	TBZ-Q.1 100/1075 KOM tl.15cm	336/300 SN 10	0	PP UltraRib II DIN	52,3	160/151 SN 8	550	265	PVC KG (hladké)	37,0	160/151 SN 8	550	157	PVC KG (hladké)	137,0	beton	beton	1/2 DN		ocelová s PE povl.
											160/151 SN 8	0	230	PVC KG (hladké)	123,0					

Poznámka: nástupnice bude provedena v protiskluzové úpravě třídy R11 dle DIN 51130

Tabulka poklopů stoka D9

Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu	Počet
1 Š2	D	D 400 Begu-B-K D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-K D400	skladba komunikace	160	1
Celkem	D	D 400 Begu-B-K D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-K D400		160	1