



Povodí Odry
státní podnik



POD000170625

18.12.2017

18/035

Váš dopis zn.: 17_370

Ze dne:

Koneko spol. s r.o.

Naše zn.: 20126/9231/70.5/2017

Vyřizuje: Andrea Gelnarová, Ing.

Tel.: 596 657 269

E-mail: Andrea.Gelnarova@pod.cz

Výstavní č. 8

709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Datum: 6.2.2018

„Město Kopřivnice – odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší“ – stanovisko správce povodí a správce vodních toků k čerpání podzemních vod po dobu výstavby

Dopisem ze dne 19.12.2017 jste nás v zastoupení investora – Město Kopřivnice požádali o stanovisko k čerpání podzemních vod po dobu výstavby splaškové kanalizace na území místních částí Vlčovice a Mniší.

K dokumentaci pro stavební povolení výše uvedené stavby jsme se vyjádřili dne 5.1.2018 pod č.j. 18525/923/2/844/2017.

Dle předloženého provozního řádu bude podzemní voda z daného úseku spolu s eventuelními průniky povrchové vody odváděna štěrkovou drenážní vrstvou na dně rýhy s drenážním potrubím DN 100 se štěrbínovou perforací do čerpací jímky a odtud přes odkalovací jímku čerpána do přilehlých vodotečí nebo do vybudovaného úseku kanalizace s následným vyústěním do vodního toku. Hadice (popř. provizorní výtlačné potrubí) DN cca 80 mm z čerpací jímky bude zaústěna ke dnu vodotečí.

Čerpání podzemních vod bude prováděno do následujících vodních toků

- Lubina (IDVT 10100109) – správce Povodí Odry, s.p.
- Babinecův potok (IDVT 10208950) – správce Povodí Odry, s.p.
- Lubinka (IDVT 10214875) – správce Lesy ČR, s.p.
- Náhon (IDVT 10217080) – správce se neurčuje

Odhadované množství přítoku podzemní vody do stavební rýhy bude činit maximálně 31 540 m³/rok, 2 630 m³/měsíc, 1,5-2 l/s a průměrně 1 l/s. Předpokládaná délka výstavby je 12 -18 měsíců.

Výše uvedené nakládání s podzemními vodami bude realizováno v hydrogeologickém rajonu č. 3213 – Flyš v mezipovodí Odry a ve vodním útvaru „HOD_0150 Lubina od toku Bystrý potok po ústí do toku Odry“, a to v povodí a na páteřním toku tohoto vodního útvaru.

Z hlediska správce povodí (§ 54 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění) a správce vodního toku Lubina a Babinecův potok k Vaší žádosti vydáváme následující stanovisko:

- Proti čerpání podzemních vod po dobu výstavby kanalizace ve městě Kopřivnice a jejich následnému vypouštění do výše uvedených vodních toků nemáme námítky.
- Vypouštění čerpaných vod do vodního toku Lubinka je nutno projednat i s jeho správcem, kterým je státní podnik Lesy ČR.
- Dle § 8 odst. 1 písm. b) bodu 3 a 5 zákona o vodách je nutno požádat příslušný vodoprávní úřad (Městský úřad Kopřivnice) o povolení k nakládání s podzemními vodami.
- Množství čerpaných vod, délku čerpání i jakost vypouštěných vod akceptujeme.
- Emisní limity na odtoku z odkalovacích jímek jsou akceptovatelné tak, jak jsou navrženy v kapitole 3.3, Tab.1 provozního řádu.

Povodí Odry, státní podnik

Várenská 3101/49, Moravská Ostrava
702 00 Ostrava, doručovací číslo 701 26
E-mail: info@pod.cz

IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021
Zapsán v OR u Krajského soudu
v Ostravě, spisová značka AXIV 584

Bankovní spojení:
KB Ostrava
č. ú.: 97104761/0100

www.pod.cz

Státní podnik Povodí Odry zpracovává osobní údaje dle zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění. Blíže informace naleznete na webových stránkách.

Předložené nakládání s podzemními vodami v rámci výstavby splaškové kanalizace ve městě Kopřivnice je v souladu s Národním plánem povodí Odry, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry.

Uvedený záměr je možný, protože vzhledem k charakteru nakládání s vodami lze předpokládat, že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod nebo nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru povrchových vod.

Povodí Odry,

státní podnik 230
701/26 Ostrava, Varenská 49
IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021

Ing. Břetislav Tureček
vedoucí odboru
vodohospodářských koncepcí a informací

Příloha: Provozní řád

Na vědomí: Závod 1 Opava, VHP Skotnice