

3NP

22-060070-60  
ventil/15/5.  
šroubení/15-304-  
20°C  
WCm

①

18x1

22-060060-60  
ventil/15/5.  
šroubení/15-302-  
20°C  
WCz

2NP

-205-  
20°C  
WCm22-060070-60  
ventil/15/5.  
šroubení/15

18x1

18x1

22x1

①

22-060040-60  
ventil/15/4.  
šroubení/15-203-  
20°C  
WCz22-060040-60  
ventil/15/4.  
šroubení/15

KRESLENO JEDNOČAROVĚ. NEKÓTOVANÉ DIMENZE 15x1.

TRUBKY Cu – R250, FITINKY Cu, bez izolace.

TĚLESA DESKOVÁ OCELOVÁ SE SPODNÍM PŘIPOJENÍM A TERMOST. VENTILEM  
TYP ARMATUR BYL UVEDEN JAKO PŘÍKLAD – POUŽÍT ADEKVÁTNÍ A LEPŠÍ.

ROZVODY ÚT v 1–3NP VEDENY V PODHLEDECH A DRÁŽKÁCH VE VÁPENOPÍSKOVÝCH PŘÍČKÁCH

HLAVNÍ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		ZODP. PROJEKTANT				
ING. LUKÁŠ STŘÍŽ		ing. L. Strakoš		ing. L. Strakoš				
INVESTOR		Město Kopřivnice, ul. Štafanikova č.p. 1163, 742 21 Kopřivnice						
MÍSTO STAVBY		Kulturní dům Kopřivnice, Obránců míru 368/1a, 74221 Kopřivnice					FORMÁT	A4
							DATUM	01/2020
REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V KULTURNÍM DOMĚ - KOPŘIVNICE (KOZ I)							STUPEŇ	DPS
							MĚŘÍTKO	1:70
							DÍL	D.1.4.2
VYTÁPĚNÍ 2.NP + 3.NP - část B							Č. VÝKRESU	<b>D.1.4.2-05</b>