

OZNAČENÍ ROZVÁDĚČE: 01RMS1  
 PROVEDENÍ, VZOR : Pod omítku, 24-modulů  
 ROZMĚR : Vnější rozměry ~dle zvoleného typu výrobce  
 NÁTĚR : typový požární odolností EI 15 dle požární zprávy  
 DĚLENÍ MEZI POLI : –  
 PŘÍVOD : shora  
 VÝVOD : nahoru  
 KRYTÍ (ČSN 33 2000-5-51ed2) IP40/30  
 VNĚJŠÍ VLIVY (ČSN 33 2000-3): normální

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM (ČSN 33 2000-4-41ed2):  
 OCHRANA PŘI PORUŠE automatickým odpojením od zdroje

OVLÁDÁNÍ:

NAPÁJECÍ NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE, ~50Hz, 400V, TN-S

OVLÁDACÍ NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3NPE, ~50Hz, 400V, TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:

OCHRANA PŘI PORUŠE DLE ČSN 33 2000-4-41ed2:

ZÁKLADNÍ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ZVÝŠENÁ : PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

NEDÍLNOU SOČÁSTÍ TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA

HLAVNÍ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	MILAN VICIAN Horní 578/81A 783 13 ŠTĚPÁNOV IČO 46552286	
ING. LUKÁŠ STŘÍŽ		Milan Vician	Milan Vician		
INVESTOR	Město Kopřivnice Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice, IČ: 00298077				
MÍSTO STAVBY	Kulturní dům Kopřivnice, Obránců míru 368/1a, 74221 Kopřivnice			FORMÁT	2A4
AKCE	REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V KULTURNÍM DOMĚ - KOPŘIVNICE(KOZ I)			DATUM	leden 2020
				STUPEŇ	DPS
PROFESE	D.1.4.4 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÁ			MĚŘITKO	
				DÍL	D.1.4.4
VÝKRES	ROZVÁDĚČ 01RMS1 - 01.PP-část B			Č. VÝKRESU	D.1.4.4.16

