



Situace křížení řeky Lubina

MĚŘÍTKO 1:500



Detail výustního objektu

MĚŘÍTKO 1:100



LEGENDA:

NÁVRH


- NÁVRH VODOVODU
- PROJ. KANALIZACE (SOUČÁST JINÉ PD)
- KÁČENÍ ZELENÉ (SOUČÁST JINÉ PD)

STÁVAJÍCÍ STAV

- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- VODOVOD
- PL/NOVOD STL a NTL
- VN NADZEMNÍ
- SÍLOVÉ VEDENÍ PODZEMNÍ
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ PODZEMNÍ, NADZEMNÍ
- OCHRANNÉ PÁSMO VEDENÍ VN NADZEMNÍ
- VODOVOD-ODSTRANĚNÍ Z PROVOZU



PŘÍČNÝ ŘEZ

M 1:20



PŘÍČNÝ ŘEZ STAVENIŠTNÍM

PREFABRIKÁTEM PRO DN 150




POZNÁMKA:

- V místě křížení bude litinové potrubí vodovodu chráněno dřevěnými latěmi, hrdla trub budou jištěná proti posunu (spoj BLS)
- Rovnanina i patka bude profila cementovou maltou
- Podrobný popis provedení viz B. souhrnná technická zpráva, kap. B.2.6.a

ZMĚNA VÝKRESU :

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY



KONEKO®

TEL: (+420) 596 633 836 FAX: (+420) 596 633 889
(+420) 596 664 111 E-MAIL: koneko@koneko.cz

709 00 OSTRAVA - Výstavní 2224/8

Investor : SmVak Ostrava a.s.

Akce : Mniší - výměna vodovodního řádu

Objekt : TZ 01 - Výměna vodovodu

Zakázkové číslo : 3102/DSP-2017

Archivní číslo : 3102/01

Hlavní inženýr projektu : Ing. S. Gorbunov

Zodp. projektant : Ing. S. Gorbunov

Vypracoval : Ing. D. Moňář

Kontroloval : Ing. S. Gorbunov

Stupeň : DSP

Datum : 4/2018

TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠIM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM. NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM

ÚZEMÍ

POVRCH ÚZEMÍ

Mniší	trav. plocha	5	trav. plocha	vodní tok	Věkovice
asf. komunikace	trav. plocha	5	trav. plocha	vodní tok	Věkovice

Podélný profil vodovodu

MĚŘÍTKO 1:500 / 1:100

4) -341,46 - 4,10
9) 429,28 - 9,50

HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA TERÉNU

STANICENÍ [km],[m]

SKLON [promile] - DÉLKA [m]
DN [mm] - MATERIAL - DÉLKA [m]

