AKCE: **STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU – MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 650/11, KOPŘIVNICE**	ZODPOVĚDNÝ PROJ.: ING. JIŘÍ NĚMEC PROJEKTANT: ENERGO–STEEL spol. s r.o.	SO 01 – PLASTOVÉ VÝROBKY	VÝKRES ČÍSLO D.1.1–109

ODK.	SCHÉMA	POPIS	1.S	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA	STŘ.	KS	POZNÁMKA ČSN
1/P		PLASTOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE –PVC PROFILY – MIN. PĚTIKOMOROVÝ SYSTÉM, VYZTUŽENÉ OCELOVÝMI POZINKOVANÝMI PROFILY –ZASKLENÍ – TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO, MAXIMÁLNÍ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA DVEŘMI Ud,max = 1,7 W / m².K –BARVA – BÍLÁ –KOTVENÍ PROVEDENO SYSTÉMOVÝMI KOTVAMI –DVEŘE BUDOU DÁLE VYBAVENY SAMOZAVÍRAČEM, STAVĚČEM DVEŘNÍCH KŘÍDEL, BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU FAB, PANIKOVÝM ZÁMKEM. –UTĚSNĚNÍ SPÁR BUDE PROVEDENO PAROTĚSNÝMI PÁSKAMI Z INTERIÉRU A PAROPROPUSTNÝMI PÁSKAMI Z EXTERIÉRU. PŘIPOJOVACÍ SPÁRA BUDE BUDE VYPLNĚNA PUR PĚNOU.	1	–	–	–	–	–	1	MONTÁŽ NUTNO PROVÁDĚT DLE ČSN 74 6077 ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ DOMĚŘENÍM PŘED VÝROBOU
2/P		PLASTOVÉ DVEŘE, PLNÉ –PVC PROFILY – MIN. PĚTIKOMOROVÝ SYSTÉM, VYZTUŽENÉ OCELOVÝMI POZINKOVANÝMI PROFILY –MAXIMÁLNÍ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA DVEŘMI Ud,max = 1,9 W / m².K –BARVA – BÍLÁ –KOTVENÍ PROVEDENO SYSTÉMOVÝMI KOTVAMI –DVEŘE BUDOU DÁLE VYBAVENY BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU FAB A SAMOZAVÍRAČEM. –PŘIPOJOVACÍ SPÁRA BUDE BUDE VYPLNĚNA PROTIPOŽÁRNÍ PUR PĚNOU. –POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 30 DP3 – V PŘÍPADĚ ŽE DODAVATEL NEBUDE SCHOPEN SPLNIT POŽADAVEK U PLASTOVÝCH, BUDOU NAHRAZENY HLINÍKOVÝMI SE STEJNÝMI PARAMETRY	–	–	–	–	1	–	1	

ZÁK. ČÍSLO: 473/2019	LIST Č.: P – 1

AKCE: **STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU – MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 650/11, KOPŘIVNICE**	ZODPOVĚDNÝ PROJ.: ING. JIŘÍ NĚMEC PROJEKTANT: ENERGO–STEEL spol. s r.o.	SO 01 – PLASTOVÉ VÝROBKY	VÝKRES ČÍSLO D.1.1–109

ODK.	SCHÉMA	POPIS	1.S	1.NP	2.NP	3.NP	PŮDA	STŘ.	KS	POZNÁMKA ČSN
3/P		PLASTOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE –PVC PROFILY – MIN. PĚTIKOMOROVÝ SYSTÉM, VYZTUŽENÉ OCELOVÝMI POZINKOVANÝMI PROFILY –ZASKLENÍ – TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO, MAXIMÁLNÍ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA DVEŘMI Ud,max = 1,7 W / m².K –BARVA – BÍLÁ –KOTVENÍ PROVEDENO SYSTÉMOVÝMI KOTVAMI –DVEŘE BUDOU DÁLE VYBAVENY SAMOZAVÍRAČEM, STAVĚČEM DVEŘNÍCH KŘÍDEL, BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU FAB, PANIKOVÝM ZÁMKEM. –UTĚSNĚNÍ SPÁR BUDE PROVEDENO PAROTĚSNÝMI PÁSKAMI Z INTERIÉRU A PAROPROPUSTNÝMI PÁSKAMI Z EXTERIÉRU. PŘIPOJOVACÍ SPÁRA BUDE BUDE VYPLNĚNA PUR PĚNOU.	–	1	1	1	–	–	3	MONTÁŽ NUTNO PROVÁDĚT DLE ČSN 74 6077 ROZMĚRY OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ DOMĚŘENÍM PŘED VÝROBOU
4/P		PLASTOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE –PVC PROFILY – MIN. PĚTIKOMOROVÝ SYSTÉM, VYZTUŽENÉ OCELOVÝMI POZINKOVANÝMI PROFILY –ZASKLENÍ – TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO, MAXIMÁLNÍ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA DVEŘMI Ud,max = 1,7 W / m².K –BARVA – BÍLÁ –KOTVENÍ PROVEDENO SYSTÉMOVÝMI KOTVAMI –DVEŘE BUDOU DÁLE VYBAVENY BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU FAB. –UTĚSNĚNÍ SPÁR BUDE PROVEDENO PAROTĚSNÝMI PÁSKAMI Z INTERIÉRU A PAROPROPUSTNÝMI PÁSKAMI Z EXTERIÉRU. PŘIPOJOVACÍ SPÁRA BUDE BUDE VYPLNĚNA PUR PĚNOU.	2	–	–	–	–	–	2	

ZÁK. ČÍSLO: 473/2019	LIST Č.: P – 2