



**RJ Decentrální větrací jednotka s rekuperací tepla, přívod vzduchu 500m<sup>3</sup>/h, odvod 500 m<sup>3</sup>/h při 255Pa/255Pa, 230V, 900W el.přehřev zabudovaný, odvod 500 m<sup>3</sup>/h při 255Pa/255Pa, 230V, 900W el.přehřev zabudovaný, příkon 2x140W při 500m<sup>3</sup>/h, filtry M5/M5, vestavěná regulace CO<sub>2</sub>, modul dohřevu 0,6 kW sw zahrnuje na fasádě vertikální výustka (přívod a odvod 375x185x830mm, akustický tlak při plném výkonu 35 dB(A), účinnost rekuperace až 93%, bez odvodu kondenzátu, regulace digitální RD 5, by-pass uzavírá vstup do rekuperátoru a umožňuje noční vychlazení, volitelné opláštění dle katalogu dodavatele**

± 0,000 = cca 318,00 m.n.m.

ZHOTOVITEL PD, vytápění : Ing.R.Hynek, Revoluční 629, 79841 Kostelec na Hané, IČO 11188855, mo 605711123

ZHOVITEL PD: Ing. JIŘI Viočan Jiráskova 2236/46, 785 01 Šternberk		RAŽENO:   	
---	--	---	--