

TECHNICKÉ ÚDAJE:


DISTRIBUČNÍ SOUSTAVA DODAVATELE EL. ENERGIE:
3PEN, 50Hz, 230/400V/TN-C

SOUSTAVA ODBĚRATELE:
3PEN, 50Hz, 230/400V/TN-C

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:
ČSN 332000-4-41ed.2/Z1, ČSN 332000-5-54 ed.3 a souvisejícími normami:

- Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím základní:
Izolací a krytím dle Přílohy A
- Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím při poruše:
Ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje dle čl.411.3÷6

UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA DLE NOREM ČSN EN 62 305 a ČSN332000-5-54ed.3

Revize	Datum	Provedl	Kontroloval	Schválil
<div><div><div>PROSPECT spol. s r. o. VÝSTAVNÍ 8, PSČ 709 00 OSTRAVA – MAR. HORY Tel: 596 616 606, Fax: 596 616 265</div></div><div><div>Stavebník : Město Kopřivnice</div><div>Stavba : Odkanalizování místních části Vlčovice a Mniší</div><div>Část : TZ 01.3-4 – Přípojka NN</div></div></div>				
Projektová část		PROJEKTOVAL	Ing. Jiří Domes	
		KONTROLOVAL	Ing. Jiří Stach	
		SCHVÁLIL	Ing. Jiří Stach	
		Č. zakázky	17072	
		Kótováno v mm	Měřítka	
		Datum	09/2018	
		Stupeň	DPS	
		CAD		
		Původní výkres		
Obsah :		Přehledové schéma napájení		1/1
		D.2.b-01.3-4-4		1/1