






LEGENDA PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ


- 


Hlavní rozvaděč, plechový skříňový
- 


LED PB07, 150W, 24696 lm
- 


Vývod pro svítidlo
- 

Tlačítko SOS ZTP
- 

Zásuvky 230V, jednoduchá, dvojité, IP 44
- 

Střídavý přepínač s krytem 10 AX 250 V řazení "6"
- 

Jednopolový vypínač 10A/250V č. "1"
- 

Vypínač dvoupólový 10A/250V řazení č. 5
- 

Místní ochranné pospojování

Sít: 3PEN AC 50Hz 400/230V, systém TN - S
Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje
Základní ochrana: izolací živých částí, přepážkami a kryty.
Ochrana při poruše: ochranným pospojováním a automatickým odpojením v případě poruchy.
Doplňková ochrana: proudovými chrániči a doplňujícím ochranným pospojováním.

Tato dokumentace je určena pouze pro vydání společného rozhodnutí
není ji možno použít jako dokumentaci pro provádění stavby.

Investor: Město Kopřivnice Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice		Libor Jurák revize a projektování el. zařízení a hromosvodů IČO: 49572121, tel. 734700306 Vančurova 8, Nový Jičín	
Kraj: Moravskoslezský	Obec: Kopřivnice		Účel: Dokumentace pro stavební povolení
Projektant: Libor Jurák			
Akce: Dům s pečovatelskou službou Česká 320, Kopřivnice STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ DOMOVINKY			
Objekt: PŮDORYS 1 - NOVÝ STAV			
Část: D 1.4 Technika prostředí staveb - silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem			
Obsah: Elektroinstalace bytu		Zakázka č.: 54/21	Datum: Květen 2021
		Měřítko: 1 : 25	
		Číslo výkresu:	01