

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 01 ze dne 22. 3. 2018 v souladu s ust. § 98 odst. 1, 3 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění k veřejné zakázce „ZŠ Alšova – rekonstrukce sociálních zařízení – III. Etapa – pavilon družiny, vedení a tělocvičen“

Na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „vysvětlení ZD“) doručené dne 20. 3. 2018, tj. **po zákonem stanoveném termínu před uplynutím lhůty pro podání nabídek**, zadavatel Město Kopřivnice zveřejňuje vysvětlení ZD k výše uvedené veřejné zakázce včetně přesného znění žádosti dodavatele v souladu zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“):

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 1:

PD část elektro obsahuje zásuvkové okruhy, ve výkazu výměr však není zastoupen proudový chránič (jako součást rozvaděče, ani samostatně), který je dle platné legislativy povinný (ČSN 33 2130 ed.3). Žádáme o doplnění a zaslání rozpočtu s touto chybějící položkou.

Vysvětlení ZD č. 1:

Zadavatel doplnil a upřesnil v Soupisu prací položky č. 40, č. 114 a č. 173 pro část Elektroinstalace – sekce A,B,C týkající se části II: Pavilon vedení a pavilon tělocvičen. Aktualizovaný Soupis prací, výkres č. D.1.4.4.b-03 - ROZVADĚČ R- SEKCE A pro položku č. 40 a výkres č. D.1.4.4.b-04 - ROZVADĚČ R- SEKCE B+C pro položky č. 114 a č. 173 tvoří přílohy tohoto Vysvětlení.

Zadavatel upřesňuje a připomíná, že všechny přílohy tohoto vysvětlení obsahující soubory a informace v nich obsažené v relevantních částech **doplňují resp. nahrazují** dosavadní relevantní části zadávací dokumentace; **dodavatelé tudíž použijí pro zpracování nabídky zadávací dokumentaci doplněnou resp. upravenou ve znění tohoto vysvětlení.**

*S ohledem na doplnění zadávací dokumentace obsažené ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 01 prodlužuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona lhůtu pro podání **nabídek** o **4 pracovní dny**.*

Nová lhůta pro podání nabídek (bod 4.3 Výzvy a bod 6.3 ZD): **29. 3. 2018 v 08:00 hod.**
Nová lhůta pro otevírání obálek (bod 6.6 ZD): **29. 3. 2018 v 08:05 hod.**

Ostatní skutečnosti vztahující se k podávání žádostí o vysvětlení ZD, podávání nabídek a otevírání obálek uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.

Výše uvedená doplnění zadávací dokumentace budou v souladu s ust. § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění uveřejněna stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla doplněna.

Ing. Libor Chlopčík
Výběrovka, s.r.o.
společnost pověřená výkonem
zadavatelských činností

Přílohy: dle textu